

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Bojanowie
ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo
tel. 065 5456230, 694 417 486
NIP 699-00-13-788, REG. 410212851

ZWiK.7021.44.2019

Biuro Projektowe
inż. Lech Przybylak
ul. Narutowicza 121
64-100 Leszno

Warunki techniczne

na podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Bojanowie, Gołaszynie i Golinie Wielkiej

Bojanowo, dz. nr 532 i 523/24

1. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC, posadowionej w ulicy Kasztanowej. W miejscu włączenia zaprojektować zasuwę odcinającą.
2. Projektowaną sieć sanitarną włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC, posadowionej w ulicy Kasztanowej, poprzez wcięcie do istniejącej studni. Należy zapewnić szczelność połączenia. Na sieci sanitarnej zaprojektować studnie betonowe.
3. Przejście przez drogę uzgodnić z jej właścicielem.
4. Sieci należy zinwentaryzować w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
5. Przed zasypaniem wykopu, wykonane prace należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

Bojanowo, dz. nr 606/12, Gołaszyn dz. nr 876/4, Golina Wielka dz. nr 83

1. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC, posadowionej w dz. nr 83 w Golinie Wielkiej. W miejscu włączenia zaprojektować zasuwę odcinającą.
2. Projektowaną sieć sanitarną włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC, posadowionej w Gołaszynie dz. nr 876/4, poprzez wpięcie do istniejącej studni. Należy zapewnić szczelność połączenia. Na sieci sanitarnej zaprojektować studnie betonowe.
3. Przejście przez drogę uzgodnić z jej właścicielem.
4. Sieci należy zinwentaryzować w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
5. Przed zasypaniem wykopu, wykonane prace należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

Bojanowo dz. nr 26, Gołaszyn dz. nr 663/2, 592, 548/1, 603/7, 548/2 i 530

1. Projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC, posadowionej w Gołaszynie dz. nr 663/2 oraz w drodze dz. nr 530 z siecią Ø 90 PCV.. W miejscach włączenia zaprojektować zasuwy odcinające.

**Za zgodność
z oryginałem**

inż. Lech Przybylak
upr. instalacyjno - inżynierskie
Nr ewid. 408/82/L
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO

2. Projektowaną sieć sanitarną włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200 PVC, posadowionej w drodze dz. nr 530. poprzez wcięcie do istniejącej studni. Należy zapewnić szczelność połączenia. Na sieci sanitarnej zaprojektować studnie betonowe.
3. Przejście przez drogę uzgodnić z jej właścicielem.
4. Sieci należy zinwentaryzować w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
5. Przed zasypaniem wykopu, wykonane prace należy zgłosić do odbioru w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie.

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Dudziak

Otrzymują:

-adresat

-a/a

**Za zgodność
z oryginałem**

inż. Lech Przybylak
upr. instalacyj. - inżynier
Nr ewid. 403/82/10
ul. Narutowicza 121
64-100 LESZNO