

Żednia, dnia 27.11.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.97.2023

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbiórka istniejącej zagrody adaptacyjnej i budowa nowej zagrody kwarantannowej, znajdującej się na terenie działki nr 158 w obrębie ewidencyjnym Sokole, gmina Michałowo”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

„Czy słupki, wsporniki i żerdzie należy wykonać z drewna iglastego impregnowanego?”.

Odpowiedź:

Słupki, wsporniki i żerdzie należy wykonać z drewna iglastego. Wsporniki muszą być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym. Zgodnie z projektem, do zabezpieczenia słupów i podpór do 20 cm powyżej poziomu gruntu, należy użyć preparatu do zabezpieczania drewna o podłożu asfaltowym

Powyższą odpowiedź należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.