



RO.271.7.2022

Zblewo, 12.04.2022 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na terenie oczyszczalni ścieków w Zblewie w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2022/BZP 00110692/01 z dnia 2022-04-05)

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Prosiłbym o doprecyzowanie, czy moc instalacji, która została wyznaczona na 49,9kWp w załączniku numer 1 (PFU) jest mocą minimalną.

Odp: Tak.

2. Czy też moc instalacji może być mniejsza, ale poparty obliczeniami wynik uzysku 49 300 kWh w skali roku musi zostać osiągnięty.

Odp: Nie.

**Z poważaniem**

Z up. WÓJTA GMINY  
SEKRETARZ GMINY  
*Daniel Szpręga*

#### Otrzymują:

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) wykonawca
- 3) a/a AT
- 4)

