

Brodnica 21 kwietnia 2022 roku

GKGN.7022.44.2022.MP

Urząd Gminy Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica


Dotyczy: Warunków technicznych do projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla części wsi Szabda do działek o numerach: 385/1, 385/2, 384/1, 384/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 383/7, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 383/16, 383/17, 383/18, 383/19.

Ustala następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 500 mb. wykonać z rur PVC o średnicy DN 200.
2. Na sieci zaprojektować studnie inspekcyjne z rur PVC oraz betonowych.
3. W miejscu wskazanym na mapie poglądowej dokonać włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej DN 200 poprzez włączenie do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych posadowienia 110,39/107,64
4. Całość wykonać zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część niniejszych warunków, na którym wykreślona została trasa przebiegu kolektora sanitarnego.

Warunki ogólne

1. Opracować dokumentację wraz z uzgodnieniami .
2. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci.
3. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.


Z up. Wójta
Marek Pomianowski
inspektor ds. zaopatrzenia
gminy w wodę i kanalizacji