

Gmina Hażlach
ul. Główna 57
43-419 Hażlach

Hażlach, dnia 21.12.2023 r.

GK.271.20.2023.K

**Do wszystkich
uczestników postępowania**

Zapytanie i odpowiedź 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 2) ustawy Pzp zadania pn.: **„Przebudowa ogólnodostępno boiska w Hażlachu – budowa trybun”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści trybunę, której szerokość związana z gruntem to 2386mm (na podłożu) czyli spełnia wymagania szerokości max. 2,4m. Natomiast obrys trybuny z poliwęglanem to max. 3066m.

Odpowiedź:

Szerokość trybuny wraz poliwęglanem powinna wynosić max. 2,4m ponieważ ograniczeniem jest wybudowany piłkochwył (w miejscu istniejącego ogrodzenia) co zostało opisane w uproszczonej dokumentacji pod pozycją - „Piłkochwył odcinkowy wzdłuż południowo-wschodniej strony boiska”