



Schneider Thalassa 645x435x250

Kolory kabli:
Obwody pod napięciem
przy rozłączonym
wyłączniku remontowym -pomarańczowy
Siłowe -czarny
Neutralny -jasno niebieski
PE -żółto/zielony
Sterownicze 230VAC -czerwony
Sterownicze 24VDC -ciemno niebieski
Sygnały beznapięciowe - fioletowy.



41-800 ZABRZE, ul. Grunwaldzka 54
tel. 32-376-17-85, fax. 32-376-17-86
e-mail: energowent@wp.pl

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Branch:	AKPIA	Date:	10/2019
Investor:	Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zabrzu ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze	Object:	PRZEPOMPOWNIĄ PRZY UL. JAGODOWEJ W ZABRZU "ZABUDOWA KRATY MECHANICZNEJ"		
Tytuł rysunku:	Układ sterowania kratą hakową WIDOK ROZDZIELNI				Skala: ---
Projektował:	mgr inż. Adam Blachut	Nr upr.:	454/02	Podpis:	Nr rys.
Wykonał:		Nr upr.:		Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Arkadiusz Świątek	Nr upr.:	18/02	Podpis:	AT-01