

#### UWAGI OGÓLNE

WYKONAĆ NADBUDOWĘ STUDNI WŁAZOWEJ DO SEPARATPRA DO WYSOKOŚCI TERENU ZGODNIE Z PROFILEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

JAKOŚĆ ŚCIEKÓW NA ODPŁYWIE Z URZĄDZENIA SPEŁNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA SUBST. ROPOPOCHODNYCH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NA ZGODNOŚĆ Z ZHARMONIZOWANĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ PN-EN 858-1, SEPARATOR POWINNIEN BYĆ OZNAKOWANY CE.

URZĄDZENIE POWINNO BYĆ TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ŁATWĄ JEGO IDENTYFIKACJĘ - ZARÓWNO PRZED, JAK I PO INSTALACJI W GRUNCIE.

NA WŁAZIE POWINNO WIDNIEĆ OZNACZENIE "ODDZIELACZ", ŁĄCZNIE Z PODANIEM KLASY POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

URZĄDZENIE SEPARATOR SUBST. ROPOPOCHODNYCH MOŻE ZOSTAĆ DOPOSAŻONE W AUTOMATYCZNE UKŁADY ALARMOWE I INNE WYPOSAŻENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM TECHNICZNYM OKSYDAN.


#### WYTYCZNE INSTALACYJNE

WYKONAWCA ROBÓT ZAPEWNI SPRZĘT DŹWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZŁADUNKU I ZABUDOWY URZĄDZENIA W WYKOPIE.

WYKONAWCA ROBÓT WYKONA PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. WLOT(Y) I WYLOT SĄ OZNACZONE NA URZĄDZENIU. NIEWŁAŚCIWE PODŁĄCZENIE SPOWODUJE NIEPRAWIDŁOWĄ PRACĘ URZĄDZENIA.

W PRZYPADKU DOSTAWY URZĄDZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZBIORNIKA (SZCZEGÓLNA UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA POŁĄCZENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ PONIŻEJ ZWIERCIADŁA ŚCIEKÓW).

SPOSÓB NADBUDOWANIA URZĄDZENIA MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNY DOSTĘP DO JEGO WNEŹRZA, UMOŻLIWIAJĄCY EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

MK-Projekt Projektowanie i Nadzór Inwestorski Michał Kurcoń 38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30/8 Tel:607 950 715 e-mail: michal.kurcon@op.pl				
Stadium      PROJEKT TECHNICZNY		Branża      SANITARNA		
Temat:	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej jako element infrastruktury technicznej na działce ewid. nr 1243 z podłączeniem do studni kanalizacji deszczowej usytuowanej na działce ewid. nr 2776 w m. Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne dz nr ewid. 1243,2776			Data MAJ 2022
Adres:				
Treść Opracowania	Rysunek typowy separatora koalescencyjnego OKSYDAN - PB 25/125 - 2,5			Skala B/S
Projektant	mgr inż. Michał Kurcoń	Podpis:		Nr rys.  <b>6</b>
Nr uprawnień	PDK/0031/POOS/10			
Sprawdzający	mgr inż. Jan Miśniakiewicz	Podpis:		
Nr uprawnień	46/75			