

Bobrowice, 20.10.2021r.

ZPR.271.4.2021

### Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnowo.***

#### Wyjaśnienie 1 do SWZ

Zamawiający na podstawie art. 284 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021r. poz.1129) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający wymaga montaż w szafce oświetleniowej kompensatorów LED?”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga montażu w szafce oświetleniowej kompensatorów LED wraz z sterowaniem.

**Pytanie nr 2**

*„Proszę o udostępnienie obliczeń fotometrycznych”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępni obliczeń fotometrycznych. Przyjęte założenia do obliczeń: odstęp słupa 38m, wysokość montażu oprawy 8m, szerokość jezdni 4m, klasa oświetleniowa M6, pozostałe parametry opraw wg dokumentacji

**Pytanie nr 3:**

*„Proszę o udostępnienie uzgodnienia z ZDP”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza skan uzgodnienia.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i muszą zostać uwzględnione przez wykonawców przy przygotowywaniu oferty.

**WÓJT**  
*Wojciech Wachała*  
Wojciech Wachała