

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-11-18

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.21.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowa zjazdu technicznego w miejscowości Pobierowo na wysokości ul. Ciechanowskiej” .

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

„Proszę o podanie prawidłowego wymiaru kamienia hydrotechnicznego. Opis w projekcie określa masę 300-600kg (str. nr 19 PT) natomiast w przedmiarze podany jest wymiar 120-350mm.”

**Odpowiedz Zamawiającego.**

Na umocnienie skarp należy zastosować kamień hydrotechniczny opisany w projekcie technicznym tj. o masie 300-600 kg.

Za Zamawiającego

Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski