

1 - warstwa ścieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2 wytwarzana i układana na gorąco
2 - warstwa wiążąca/ wyrównawcza o grubosci min 5cm z betonu asfaltowego AC16W dla KR1-2 wytwarzana i układana na gorąco
3 - istniejąca nawierzchnia bitumiczna
4 - krawężnik betonowy najazdowy 15/22cm wibroprasowany klasy 2
5 - podsypka grubości 5 cm cementowo-piaskowa 1:4
6 - ława krawężnikowa z betonu C12/15 z oporem
7 - stabilizacja cementem na grubości 10cm Rm 2,5MPa
8 - istniejące podłoże gruntowe
9 - płyty ażurowe betonowe 25x40cm wibroprasowane
10- podsypka grubości 3 cm cementowo-piaskowa 1:4
11- podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
12- podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie
13- stabilizacja cementem na głębokość 20cm Rm 2,5MPa
14- krawężnik betonowy wystający 15/30cm wibroprasowany klasy 2
15- kostka betonowa grubości 8cm wibroprasowana niefazowana klasy 70/7
16- podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie
17- stabilizacja cementem na głębokość 15cm Rm 2,5MPa
18- obrzeże betonowe 8/30cm wibroprasowane klasy 2
19- warstwa ziemi roślinnej grubości 15cm obsiana trawą
20- pokrywa odwodnienia liniowego
21- odwodnienie liniowe
22- kruciec odwadniający
23- opornik betonowy 25/12 wibroprasowany klasy 2
24- kostka betonowa grubości 8cm wibroprasowana niefazowana klasy 100/8
25- podbudowa zasadnicza grubości 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
26- podbudowa pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie
27- stabilizacja cementem na głębokość 5cm Rm 2,5MPa
28- stabilizacja cementem na głębokość 25cm Rm 2,5MPa
30- podbudowa zasadnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie
31- podbudowa pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie

PROJEKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TYMIEŃ	
ADRES	dz. nr 168 obr. 0003 Tymień gm. Będzino	
INWESTOR	Gmina Będzino 76-039 Będzino 17	
BRANŻA	DROGOWA	DATA: 01.2023
OPRACOWAŁ	INŻ. JERZY BAKALARSKI	PODPIS
	GT-V-63/14/76 ; ZAP/BO/2206/01	
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. PIOTR KONARSKI	PODPIS
	44/Sz/2002 ; ZAP/BO/1064/01	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE RYS. BRANŻY DROGOWEJ		SKALA 1:20 NR. RYS. P/5