



G m i n a
D Ą B R O W A



Dąbrowa, dn. 17 kwietnia 2023 r.

OR.271.4.2023

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z punktem opieki nad dziećmi do lat 3, z zapleczem, zagospodarowaniem działki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika na deszczówkę zamiast stalowego jako PEHD?

Odp.: Odpowiedź na to pytanie już była udzielona tj. zbiornik może być o parametrach technicznych nie gorszych niż ten z dokumentacji projektowej.

2. Ponieważ błędnie zostało zadane pytanie o zbiornik na deszczówkę, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zbiornika na dwa mniejsze zachowując łącznie wymaganą pojemność?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozdzielenie zbiornika na deszczówkę na dwa mniejsze zachowując łącznie wymaganą projektowaną pojemność czynną.

WÓJT
Katarzyna Gołębiowska - Jurek

Kierownik Referatu
Infrastruktury i Rozwoju

Rajmunda Kulza

Inspektor

Ireneusz Raclawicki

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10

– <http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl

NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047