

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-08-05

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.9.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w m. Niechorze wraz z wyposażeniem technicznym.”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Zgodnie z Projektem Wykonawczym jezdnię na odcinku C-D oraz E-F należy ułożyć w „jodełkę” z trzech różnych formatów kostki tj. 8x18x27, 8x18x36 oraz 8x18x45 w kolorze kasztanowym. Prosimy o podanie schematu ułożenia kostki lub zmianę materiału na jednowymiarowy element. Zgodnie z Projektem Wykonawczym jezdnię na odcinku A-B należy ułożyć z klinkieru drogowego 6x4,8x20 odcień ceglasty. Prosimy o potwierdzenie wymiarów kostki oraz wskazanie producenta.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zgodnie z projektem wykonawczym (rys. plansza kolorystyczna), w "jodełkę" przewiduje się ułożyć jedynie nawierzchnię z bruku klinkierowego na odcinku A-B (do przejścia dla pieszych). Nawierzchnie z kostki trójelementowej na odcinkach C-D, E-F oraz pozostałej części odcinka A-B należy wykonać z trzech formatów kostki. Szczegóły ostatecznego wzoru układania do ustalenia na budowie. Przykładowe wzory ułożenia w załączeniu.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski