

Zbrośławice, dn. 08.12.2021r.

GZK.ZP.8.2021

### **Do wszystkich wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zwana dalej „ustawą Pzp” na: „Remont dachu budynku przy ul. Piaskowej 2 w Zbrośławicach.”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikuje SWZ.

### **Pytania i odpowiedzi do SWZ**

#### **Pytanie nr 1**

Wg projektu lukarny od zewnątrz miały zostać zabezpieczone płytą OSB NRO. W przedmiarze bark pozycji.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Poszycie lukarn od zewnątrz należy wykonać z płyt OSB NRO.

Należy uwzględnić dodatkową pozycję KNR 2-02 0410-01 - Deskowanie połączeń dachowych z tarcicy nasyczonej - pokrycie ścian lukarn płytą OSB NRO - ok 24 m<sup>2</sup>.

Na budowie po dokonaniu odkrywek należy zweryfikować stan obecnego deskowania i ocenić ewentualną możliwość pozostawienia obecnego poszycia (oraz zabezpieczenia do NRO).

#### **Pytanie nr 2**

Według przekroju strop od góry miał zostać zamknięty płytami OSB NRO. W przedmiarze nie ma mowy, że płyty OSB mają mieć zabezpieczenie ogniowe. Jaki materiał wycenić?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wycenić i zastosować płyty OSB NRO zgodnie z częścią opisową i rysunkową projektu.

#### **Pytanie nr 3**

W przedmiarze przyjęto rozbiórkę pokrycia z papy, nie ma jednak pozycji dotyczących wykonania nowego pokrycia. Prosimy o wyjaśnienie.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pokrycie z papy na budynku gospodarczym nie wchodzi w zakres zadania – prace zostały zrealizowane w trybie awaryjnym przed ogłoszeniem postępowania. Tym samym wskazuje się, iż pozycja nr. 5,6,9 przedmiaru nie jest przedmiotem zamówienia.

Obowiązkiem wykonawcy jest uwzględnienie powyższych zapisów przy sporządzaniu oferty.