

Łęknica, 24.08.2021 r.

Zamawiający:

GMINA ŁĘKNICA

ul. Żurawska 1

68-228 Łęknica

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku Przedszkola ZSP w Łęknicy przy ul. Tadeusza Kościuszki 1”, Ogłoszenie nr 2021/BZP 00146586/01 z dnia 2021-08-12, Nr referencyjny: RGN.271.33.2021

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

Proszę odpowiedź

jakiej mocy ma być kuchenka gazowa 7 czy 8 kW rys(IS6i rysIS 3) Czy ma być 5 –palnikowa

Wyjaśnienie nr 1 Zamawiającego:

Wykonawca dostarczy i zamontuje kuchnię gazową pięciopalnikową z piekarnikiem elektrycznym o mocy dla gazu: moc palników od 0,9 do maksymalnie 3 kW oraz środkowy palnik o mocy co najmniej 3,5 kW.

Informacja uzupełniająca:

Odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Kierownik Zamawiającego

/-/ Piotr Kuliniak

Burmistrz Łęknicy