ARUN100LSS0



380–415 [V]/50 Hz
380[V]/60 Hz

AWG 24X3C

STEROWNIK PRZEWODOWY
PREMTB001

230 V~

220–240 V/50Hz, 220 V/60Hz

HYDROKIT
ARNH10GK2A4

50 x 6,9

50 x 6,9

Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

ø9,52

ø22,2

50 x 6,9

50 x 6,9

Pompa Wilo –Stratos PICO 25/1–6
H=30,1 kPa
1,928 m3
1~230 V, 50/60 Hz

ZBIORNIK
BUFOROWY
VITOCELL 100-E
SVPA 400 L

LEGENDA

- zasilenie
- powrót
- przewód cieczowy
- przewód gazowy

MOTIW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.

72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/
ADRES:

BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/
ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE	PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna Słonina	ZAP/0246/PWOS/12	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Cacaj	ZAP/0098/PWBS/16	

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY NR 2

04.2021	-	S6