

Drawsko Pomorskie 26.04.2021

DES/25 /2021

*Tou
B. Soderwald
Pala*

**Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Szczecinie**
ul. Mieszka I-go 33
71-011 Szczecin

W odpowiedzi na złożony wniosek ustalamy warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan. budynku usługowego na dz. 417/1 przy ul. Chrobrego 78-500 Drawsko Pomorskie.

I. DOSTAWA WODY.

1. Wykonać przyłącze wodociągowe od istniejącego wodociągu dn 150 żel.
2. Włączenie w przyłącze za pomocą opaski HACOM z zasuwą \varnothing 32.
3. Przyłącze wykonać przewodem 32 PE.
4. Przewody wodociągowe układać na głębokości min. 1,3m na podsypce piaskowej i przykryć taśmą ostrzegawczą w kolorze niebieskim.
5. Na przyłączy, zamontować prefabrykowaną studnię wodomierzową z PVC lub PE, zabezpieczoną termicznie.
6. W studni za zaworem głównym zamontować filtr do wody, oraz konsolę wodomierzową pod wodomierz dn 20 JS 2,5 i zawór antyskażeniowy od strony instalacji zewnętrznej.
7. Wodomierz na wodę bezpowrotnie traconą (ogrodowy) zamontować jako podlicznik w studni wodomierzowej.
8. Lokalizację armatury (zasuwę domowej) oznakować za pomocą tabliczki zamontowanej na słupku lub ogrodzeniu.
9. Przystąpienie do robót zgłosić u dostawcy wody.
10. Po wykonaniu wodociągu przeprowadzić próbę szczelności w obecności przedstawiciela dostawcy wody.
11. Do odbioru dostarczyć pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody.
12. Spółka zapewnia dostawę wody w ilości do 0,7 m³/dobę.

II. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

1. Wykonać przyłącze kanalizacyjne grawitacyjne 160 PCV do studni połączeniowej na kanalizacji sanitarnej dn 300.
2. Na posesji, przy granicy działki zamontować studzienkę rewizyjną 315 PCV.
3. Rurociągi układać na głębokości min. 1,0 m, ze spadkiem w kierunku przepływu ścieków.
4. Ścieki wprowadzone do kanalizacji powinny mieć skład zbliżony do ścieków bytowych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie

Wpłynęło dnia

30.04.2021
2053

**ZABRANIA SIĘ KIEROWANIA DO KANALIZACJI WÓD
DESZCZOWYCH LUB GRUNTOWYCH !!!**

III. Warunki ogólne.

1. Przystąpienie do robót zgłosić w Zakładzie.
2. Całość robót wykonać własnym kosztem i staraniem, zgodnie z niniejszymi warunkami i obowiązującymi przepisami.
3. Montażu wodomierza głównego dokona dostawca po zawarciu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
4. Przyłącza i instalacje podlegają eksploatacji przez inwestora.
5. Do odbioru dostarczyć mapę powykonawczą w pliku dwg lub dxf.
6. Prace przyłączeniowe do sieci mogą być wykonywane wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy Zakładu oraz przez wykonawców posiadających odpowiednie uprawnienia i potencjał techniczny.

IV. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków nastąpi po:

1. Dokonaniu odbioru wykonanych przyłączy.
2. Zawarciu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

K I E R O W N I K
Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.

mgr inż. Arnold Kraska