

Pełnomocnik: Agnieszka Pawlikowska
SANSYSTEM Sp. z o. o
ul. Kolska 3a
62-500 Konin

Nasz znak: GKŚiR.6853.1.2024

Pyrzyce, dnia 18 marca 2024 roku

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanej inwestycji uprzejmie informuję, że nie wyraża się zgody na projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 500 w związku z tym, że kanalizacja deszczowa znajdująca się w działce nr ewid. 36 obr. 7 m. Pyrzyce jest w złym stanie technicznym.

Po przeprowadzonej analizie dostarczonej dokumentacji jak również wizji w terenie odprowadzenie wód opadowych należy odprowadzić do istniejącego rowu w działce nr ewid. 25 obr. 7 miasta Pyrzyce (uzyskując pozwolenie wodnoprawne) przez działkę nr ewid. 95 obr. 7 m. Pyrzyce (Gmina Pyrzyce jest właścicielem).

Uzgadnia się warunki na odprowadzenie wód opadowych w następujący sposób:

1. Wodę opadową z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy odprowadzić do rowu (uzyskując pozwolenie wodnoprawne).
2. Kanalizację deszczową należy zaprojektować z rur PVC litych klasy „SN8” jednorodnych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową przy zachowaniu wymaganych normą spadków.
3. Studnie wykonać z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego.
4. Studzienki:
 - a) studzienki w ciągach ulicznych wyposażyć we włazy w klasie D-400 (400 KN)
 - b) studzienki na chodnikach wyposażyć we włazy w klasie C-250 (250 kN)
 - c) studzienki w terenach zielonych gdzie nie będzie występował ruch samochodów wyposażyć we włazy w klasie B-125 (125 KN)
5. Wypusty drogowe wykonać jako prefabrykowane, betonowe z osadnikiem. Włazy klasy D-400 (40T)