SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG



Nr Pola	1	2	3	10	11	12	13	20	21	22	23	24
Nazwa Pola	Zasilanie z ZKP	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie w pom.: Pokój czuwania, Magazyn, Pom. apteczne, Pokoje biurowe	Oświetlenie w pom.: Przedsionek, Hall, Korytarz	Oświetlenie w pom.: Sala szkoleniowa, Pokój biurowy	Oświetlenie w pom.: Szatnia i umywalnia męska, Umywalnia i szatnia damska, WC NP, Pom. gosp.	Zasilanie szafy do suszenia odzieży w pom. Hall	Zasilanie szafy do suszenia odzieży w pom. Hall	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Pokój biurowy – grzejnik elektryczny	Gniazda wtykowe 1-faz. w pom.: Umywalnia – grzejnik elektryczny	Zasilanie 1-faz.: rozdzielacz ogrzewania podłogowego
Moc zainst. [kW]	24,8	–	–	0,4	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,0	1,0	0,1
Prąd [A]	38,6	–	–	1,9	1,9	1,6	1,6	5,1	5,1	4,7	4,7	0,5
Typ kabla	YAKY	–	–	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój [mm$_2$]	4x70	–	–	3(4)x1,5	4(5)x1,5	3(4)x1,5	4(5)x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5

UWAGI:
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ sieci: TN-S.
3. *-Moc szczytowa.

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
UKŁAD SIECI TN-S

MOTIW ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.	Opracował:	—	—	—
	Opracował:	mgr inż. Kacper Kurdek	—	
	Projektował:	mgr inż. Piotr Majchrzak	ZAP/0125/POOE/13	
	Sprawdził:	mgr inż. Dawid Witamborski	ZAP/0108/PWOE/15	
	Numer proj.:	20150a	Faza proj.: PT	

Data: 07.2021	Adres obiektu: Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego, dz. nr 417/1, 415 obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.	Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin	Nr archiwalny: 20150a-E21
	Tytuł zamierzenia budowlanego: BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Podziałka: -	Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG		Nr kolejny: E21 / Arkusz: 1/5