

Szczegół - rzut dachu - lokalizacja przepustu oraz zestawu antenowego



LEGENDA – CCTV:
Kamera instalacji CCTV IP 1Mpx
kamery K-1,6,7,12,14-19 w wykonaniu zewnętrznym
Skrętka U/UTP 4x2x0,5 CAT. 6

LEGENDA – NAGŁOŚNIENIE:
Głośnik ścienny:
-wewnętrzny, np. BC 010R, 100V
-G1,7,11,12 – zewnętrzny, np. TC-30AH, 100V, IP66,
Przewody linkowe w podwójnej izolacji, np. Dexon 2x1,5mm2

LEGENDA – TELEFON VoIP:
Telefon VoIP
Skrętka U/UTP 4x2x0,5 CAT. 6

LEGENDA – INSTALACJA ANTENOWA NA POTRZEBY KOMUNIKACJI RADIOWEJ:
Zestaw dwóch anten VHF na pasmo 169-171MHz
4x kabel koncentryczny TT-113PE GEL CU (zewnętrzny) lub równoważny w rurze osłonowej typu RKGS32/25 lub równoważnej
Przepust pionowy zakończony fajką 180°

LEGENDA – INSTALACJA NISKOPRĄDOWA LAN
PEL-1 – 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 2x gniazdo 230V DATA
PEL-2 – 8x gniazdo RJ45 CAT 6, 8x gniazdo 230V DATA
Skrętka U/UTP 4x2x0,5 CAT. 6
Korytko siatkowe o szerokości 200m i wysokości 35mm na potrzeby instalacji niskoprądowych
Korytko siatkowe o szerokości 200m i wysokości 35mm na potrzeby instalacji elektrycznych
Korytko siatkowe o szerokości 300m i wysokości 35mm na potrzeby instalacji elektrycznych

UWAGI:
1. Instalację nagłośnienia w systemie 100v wykonać przewodami linkowymi w podwójnej izolacji dexon 2x1,5mm2 w rurkach pvc, które układać pod tynkiem.
2. Głośniki wewnętrzne montować na ścianach na wys. 2,2m. głośniki zewnętrzne i w pom. mycia karetek montować na wysokości nie niżej niż 3m nad ziemią.
3. Kamery wewnętrzne montować na sufitach.
4. Kamery zewnętrzne montować na wspornikach na wysokości nie niżej niż 3,0m nad ziemią.
5. Okablowanie kamer zewnętrznych wykonać skrętką żelowaną; kamery wewn.-skrętką zwykłą w rurkach pcv p/t.
6. Obserwacja obrazów z kamer na dedykowanym stanowisku komputerowym w 0.36. pokój czuwania.

MOTIW
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.
72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/ ADRES:
BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego, dz. nr 417/1, 415 obręb Drawsko Pom.0011, gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/ ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA		UMOWA NR:		NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Majchrzak	ZAP/0125/ POOE/13	
		SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dawid Witamborski	ZAP/0108/ PWOE/15	
		OPRACOWAŁ	mgr inż. Kacper Kurdek		
		TYTUŁ RYSUNKU:	**PLAN INSTALACJI CCTV, PEL, TELEFONICZNEJ ORAZ NAGŁOŚNIENIA - RZUT PARTERU**		
		07.2021	1:100	E04	