

Gmina Trzebowniko udziela odpowiedzi i składa wyjaśnienia do kolejnych pytań przetargu

1. Proszę o podanie średnicy łącznika rewizyjnego z zaworem hydrantowym np Jafar nr kat. 8890 lub równoważny.

Ad.1 należy zastosować łącznik DN200 (taka informacja powinna być na rysunku schematów połączeniowych)

2. Proszę o informację czy w komorze Sr3 do zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego np Jafar 7090 wystarczy sam adapter np Jafar 7092 czy należy uwzględnić również zestaw do płukania np Jafar 7091 ?

Ad.2. Należy uwzględnić adapter razem z zestawem do płukania.

WÓJT

Lesław Kuźniar