



Gmina Świebodzin  
ul. Rynkowa 2  
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916  
e-mail: [zp@um.swiebodzin.pl](mailto:zp@um.swiebodzin.pl)  
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

Świebodzin, 2023-02-20

ZP.271.5.2.2023.AG

## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.  
**Modernizacja stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1:**

W dokumentacji projektowej dołączonej do SWZ Modernizacji stadionu głównego OSiR w Świebodzinie, zawarto parametry techniczne jakie powinna spełniać zastosowana nawierzchnia typu sandwich. Podane parametry ograniczają bardzo mocno ilość oferowanych nawierzchni przez co eliminują inne dostępne na rynku, a które spełniają najwyższe światowe wymagania. Tak przygotowany opis przedmiotu zamówienia eliminuje możliwość złożenia konkurencyjnych ofert przez innych Wykonawców, oferujących nawierzchnie spełniające wszystkie wymagania PZLA, WA oraz normy dla zamawianej nawierzchni. Opisuując parametry nawierzchni w ten sposób Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w taki sposób, który bezpodstawnie wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy są w stanie zaoferować nawierzchnie, dzięki której Zamawiający osiągnie cel niniejszego zamówienia.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie nawierzchni czołowego światowego producenta nawierzchni poliuretanowych. Wnosimy o możliwość dopuszczenia nawierzchni typu sandwich o parametrach mieszczących się w niżej podanych przedziałach.

1. Grubość: min 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,56 – 0,70 (Mpa)
3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 43 – 58 (%)
4. Współczynnik tarcia: 50 – 53 (TRRL)
5. Odształcenie pionowe 23oC: 1,7 – 2,1 (mm)
6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23oC: 36 – 38 (%)

Na potwierdzenie parametrów nawierzchni zostaną przedłożone następujące dokumenty:

1. Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.
2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami World Athletics (IAAF) potwierdzający parametry wymagane przez WA (IAAF), wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF).
3. Certyfikat World Athletics (IAAF) Class 1 dla obiektów wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z żadaną grubością nawierzchni bieżni.
4. Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej cechy.



Gmina Świebodzin  
ul. Rynkowa 2  
66-200 Świebodzin

tel.: 68 4750 916  
e-mail: [zp@um.swiebodzin.pl](mailto:zp@um.swiebodzin.pl)  
<https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin>



**POLSKI  
ŁAD**

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYJCJI STRATEGICZNYCH

5. Atest Higieniczny PZH lub równoważny
  6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich.
  7. Kompletny raport z z badań WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium.
  8. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
  9. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.
- Powyższe pozwoli rozszerzyć potencjalną ilość Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu przetargowym i uzyskać konkurencyjne oferty.

***Odpowiedź na Pytanie nr 1:***

Parametry techniczne, dotyczące nawierzchni poliuretanowej, zawarte w dokumentacji spełnia kilka produktów niezależnych od siebie producentów. W związku z w/w wymagania, dotyczące nawierzchni poliuretanowej, zawarte w dokumentacji projektowej są opisane zgodnie z Ustawą PZP. Zaproponowane przez Wykonawcę parametry techniczne nawierzchni nie spełniają założeń projektowych w związku z czym nie można ich uznać za równoważne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganych parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało uzyskanie certyfikatu dla stadionu. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzyskanie certyfikacji stadionu, prosimy o przekazanie uzgodnienia PZLA oraz określenie kategorii jaki stadion ma uzyskać.

***Odpowiedź na Pytanie nr 2:***

Dla obiektu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać Certyfikat kat VB.  
Kopie papierową dokumentacji zatwierdzonej przez PZLA Zamawiający przekaże Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza

Anna Fabiś