

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający wymaga montażu optymalizatorów mocy?

odp. **Tak**

Pytanie nr 2.

Jeśli odpowiedź na pytanie numer 1 jest twierdząca, proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch modułów?

Odp. **Tak**

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie falowników o sprawności europejskiej wynoszącej 98,0% posiadający aprobaty techniczne?

Odp. **Tak**

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści falownik posiadający zakres temperatur pracy -25 °C do +60°C?

Odp. **Odporny na warunki atmosferyczne montowany na zewnątrz IP 67**

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż optymalizatorów w stosunku jeden optymalizator na dwa panele.

Odp. **Tak**

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie 2 referencji z dwóch różnych inwestycji , na wykonanie instalacji każda około 50 kWp . Czy wyżej wymienione instalacje muszą mieć przedłożenie wykonania na gruncie , czy może być też instalacja dachowa?

Odp. **Tak**