

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

z dnia 13.10.2023 roku

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podst. art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.
Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krojczynie

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania do SWZ:

Treść pytania 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych. Prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach np. osad czynny?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż dopuszcza jedynie oczyszczalnię w technologii obrotowych złożeń biologicznych, nie wymagającej stałej kontroli i nadzoru.

Treść pytania 2

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnię, które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnię ścieków o wielkości, które wymagane są przez zamawiającego dla zakresu do 70 RLM, które nie zostały zainstalowane przez danego producenta na żadnym obiekcie w Polsce lub zainstalowane obiekty referencyjne pracują przez okres krótszy niż okres standardowej gwarancji producenta to jest trzy lata?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie dopuści oczyszczalni, które są niesprawdzone w warunkach polskich lub prototypowych, o których mowa w powyższym pytaniu.

Treść pytania 3

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnię ścieków, które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji. Pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancję na dostarczony zbiornik?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie dopuści zbiornika oczyszczalni wykonanego z betonu lub stalowego, wymaga natomiast zbiornika z GRP.

Treść pytania 4

Czy zamawiający będzie wymagał wraz ze złożoną ofertą przedłożenia dokumentacji technicznej, deklaracji właściwości użytkowych, deklaracji zgodności, dokumentacji

techniczno - ruchowej wraz ze schematami technologicznymi od wykonawcy, potwierdzające zgodność technologii z przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca złoży ofertę na budowę oczyszczalni zgodnej z dokumentacją techniczną, a więc z GRP i złożem obrotowym. Deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych oraz DTR oczyszczalni wybrany Wykonawca będzie zobowiązany załączyć do dokumentacji odbiorowej po wybudowaniu oczyszczalni i jej rozruchu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą
/-/ Piotr Wiśniewski