



SZYBKIE WYŁĄCZENIE

UKŁAD SIECI
TN-S

SPD [T2]

In: 25kA 8/20μs
Up<= 1,5kV

H1-H3
3xLED

Nazwa rys.: MSWA-E08 RUPS04

Arkusz: 01

Investycja: PROJEKT INSTALACJI ZASILANIA Gwarantowanego oraz okablowania strukturalnego BUDYNKÓW SP ZOZ MSWIA W POZNANIU

INWESTOR: SP ZOZ MSWIA UL. DOŁ/ŻDZ 34 60-631 POZNAN

PROJEKTANT WYKONAWCZ: COMVIS ul. Winiogrody 43/47 61-633 Poznan

DANE	TABLICZKA:	RUPS04	RUPS04
	NR OBWODU:	101	102
	OPIS ODBIORNIKA:	ZASILANIE	OCHRONA PRZEPięCOWA
OBCIĄŻENIE	MOC [kW]:	3,9 kW	-
KABELE	TYP KABLA:	N2XH-J 5x6	-

RUPS04
103
WSKAŹNIK NAPIĘCIA
-
-