

Ząbki 31.07.2020 rok

<https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica>

dot. Zakupu glikolu propylenowego Ergolid Eko-35c na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o..

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Oferentów przesłane poprzez Platformę zakupową do niniejszego zapytania ofertowego, informuję co następuje:

Pytanie:

*Chciałbym się dowiedzieć, czy w Państwa postępowaniu na zakup glikolu propylenowego możliwe jest złożenie oferty na produkt alternatywny do płynu Ergolid EKO -35*C, o takich samych parametrach??*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odpowiednik płynu *ERGOLID EKO 35C*, pod warunkiem, że oferowany płyn będzie posiadał taki sam skład chemiczny (główny składnik) i właściwości i będzie mieszalny z płynem *ERGOLID EKO 35C*.

Przemysław Zaboklicki

CZŁONEK ZARZĄDU

Sprawę prowadzi:

KRZYSZTOF JANIGA, tel. 22 4197253

Krzysztof Janiga

Specjalista ds. zamówień publicznych