



Szamotuły, 31 stycznia 2023 r.

WI.271.1.2023

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: **„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotulach”** w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi:

1. Proszę o załączenie przekroju instalacji wentylacyjnej w części wysokiej N6W6, chodzi o rozwianie wątpliwości w jaki sposób prowadzona ma być instalacji.

Ad. 1

Przewody od centrali N6-W6 prowadzone są po dachu części niższej do osi I, gdzie zostają wyprowadzone po ścianie sali wielofunkcyjnej na jej dach. Kanał nawiewny zostaje wprowadzony w przestrzeń sufitu podwieszanego sali w okolicy osi F-8 ( kształtka N6-14) i dalej prowadzone wewnątrz budynku pod dachem w przestrzeni sufitu ponawieszanego. Kanał wywiewny wprowadzony jest dwukrotnie do sali wielofunkcyjnej w okolicy osi H-8 (kształtka W6-47) oraz w okolicy osi F-8 (kształtka W6-17) i dalej prowadzone wewnątrz budynku pod dachem w przestrzeni sufitu ponawieszanego. Kanał nawiewny prowadzony jest pod kanałem wywiewnym.



2. Proszę o załączenie rysunków do kosztorysu robót instalacyjnych wodno - kanalizacyjnych i sanitarnych dział 6 Instalacja wodociągowa p.poż zewnętrzna punkt 93 do 113 brak w dokumentacji.

Ad. 2

Pozycje od 93 do 113 należy usunąć.

3. Proszę o załączenie profili do wszystkich instalacji zewnętrznych.

Ad. 3

Instalacje zewnętrzne należy wykonać wg planu zagospodarowania.

**Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**

**Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.02.2023 r.**