


UŁOŻENIE RUR ROZSĄCZAJĄCYCH W PASIE DROGI / CHODNIKA



Średnica rurociągu	H [m]	S [m]
DN200	0,3	0,6
DN300	0,4	0,7
DN400	0,5	0,8

UWAGI

1. W przypadku wystąpienia gruntów nieprzepuszczalnych lub nielodźnych pomiędzy dnem wykopu, a warstwą gruntu piaszczystego(rodzimego) konieczna jest wymiana na grunt piaszczysty(piassek drobnoziarnisty).
2. Rzędne posadowienia rurociągów przyjąć jak na profilach podłużnych (rys.02-03).

ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZÓR UL. ZACHODNIA 39, 64-761 KRZYŻ WLKP.

Investycja	Przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedle Miejskie oraz ul. Dębowa w Krzyżu Wielkopolskim		
Investor	Gmina Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski		
Adres	ul. Osiedle Miejski i ul. Dębowa, gm. Krzyż Wlkp., działki ewidencyjne nr 885, 1337 i 1342		
Treść	Schemat układu retencyjno-rozsączającego nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 i 11	Nr rys.	Skala
		05	-
Funkcja	Tytuł, Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
Projektant (zwzda. serit.)	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	Spec. Instalac. bez ograniczeń WKP/0143/POOS/12	Marzec 2021r.