



UWAGA!

Ostateczna lokalizacja elementów instalacji należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczególnych branż.

Elementy rozbudowy SAP muszą być kompatybilne z dozorującym obiektem systemem sygnalizacji pożaru.

LEGENDA

Moduł 8-wyjściowy FLM-420-8-S

Moduł 8 wejść/ 1 wejście FLM-420-I8R1-S

Czujka zasysająca pętlowa

Otwór zasysający

Rury systemu zasysającego

Zasilacz systemu zasysającego

LEGENDA (elementy istniejące)

Optyczna czujka dymu (na stropie stałym lub podwieszanym)

Optyczna czujka dymu międzystrop

Czujka wielodetektorowa OT (1 czujnik optyczny, 1 czujnik ciepła)

Ręczny ostrzegacz pożaru

Moduł wejścia/ wyjścia

Głośnik naścienny

LEGENDA (elementy do demontażu)

Optyczna czujka dymu (na stropie stałym lub podwieszanym)

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30

SCHEMAT:

INWESTOR:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt dostosowania pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego do nowego aparatu marki Siemens Magnetom Sola

PROJEKTOWAŁ:

SPECIALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inż. M. FRĄCIEWICZ

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr: WKP/0442/PWOT/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A.DO XXI

Sp. z oo.

Ul. Trybunalska 38,

60-325 Poznań

tel. 061 862 1234

OPRACOWANIE:

BRANŻA:

STADIUM:

DATA:

SKALA:

TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY

LUTY 2024

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJE TELETECHNICZNE - RZUT PIWNICY

NR RYSUNKU:

TT-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.