

Netia SA  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 27.10.2021r.

adres do korespondencji:  
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej  
Okręg Południowy  
40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

**JW.PROJEKT- KONTROL**  
**Jarosław Wawrzaszek**  
**ul. Różana 2/7**  
**58-310 Szczawno-Zdrój**

Nasz znak: NTTG-508-5140/21

### Wywiad branżowy

**Dotyczy: uzgodnienie zabezpieczenia sieci wł. Netia S.A. kolidującej z przebudową ul. gen. Władysława Andersa oraz ul. Brzozowej w Strzegomiu.**

W odpowiedzi na maila z dnia 25.10.2021r. Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Odślanianą kanalizację wł. Netia S.A zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typ AROT kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdować się na głębokości minimum 0.8m. Przed przystąpieniem do prac ziemnych oraz po ich wykonaniu, należy sprawdzić drożność kanalizacji w obecności przedstawiciela Netia SA. Studzienki wypadające w ciągach pieszo-jezdnym wyregulować do rzędnych terenu, wymienić w nich ramy i pokrywy na typ ciężki.

**O zamiarze przystąpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji należy bezwzględnie poinformować Netię z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.**


Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

- uzgodnione plan sytuacyjny.

Z poważaniem:

Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli:  
Paweł Taraska tel. +48 504 231 288

Przedstawiciel Netia S.A.  
  
PAWEŁ TARASKA

