



UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 12.07.2023 r.

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.5.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro pn.: „Wymiana rozdzielni SN w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. gen. Grota – Roweckiego 5 w Sosnowcu (II etap remontu systemu wyłączenia pól zasilania SN i nN w rozdzielni głównej)”, nr sprawy DZP.382.7.5.2023.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie nr 1:

Rozmiar rozdzielnicy sugeruje na konkretne rozwiązanie, czy Inwestor dopuszcza zastosowanie rozdzielnicy o zbliżonych wymiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie rozdzielnicy w innych wymiarach niż wskazano, z zastrzeżeniem, iż wymiary te będą nie większe niż wskazane na rysunku poniżej tj. zer. 280 cm, gł. 115 cm (129 cm), wys. 195 cm.





Pytanie nr 2:

W jakiej izolacji należy wykonać rozdzielnicę SN.

Odpowiedź:

Rozdzielnicę należy wykonać w izolacji gazowej – sześćfluorku siarki SF₆.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej: