

Czy każde z okien ma zostać wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy?  
Przedmiar zakłada tylko 13 sztuk.

**RAMA SPOŁECZNA**  
**ROGOWO**  
ul. Piłsudskiego, 28-420 Rogowo  
NIP: 523 741 334, Reg. 092351216  
tel. 52 30 24 185

Rogowo dn. 2 czerwiec 2021r.

**RIDiGP. 271.1.3.2021.ZI**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 31 maja 2021r. o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącym postępowania przetargowego pn. „**Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gościeszynie**” wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1**

Czy każde z okien ma zostać wyposażone w nawiewnik ciśnieniowy?  
Przedmiar zakłada tylko 13 sztuk.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający wyjaśnia, że w nawiewnik ciśnieniowy należy wyposażyć min. jedno okno w każdym pomieszczeniu zapewniając min. niezbędny przepływ powietrza wentylacyjnego, minimalna ilość 15 szt.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu z dnia 7 czerwca 2021r. **do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 10:00.**

JW

WÓJT  
  
Tomasz Michalczak