


7	20	21	22
rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa

obekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"		tytuł	
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3		schemat rozdzielnic R1	
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom		projekt wykonawczy	
rys.nr 2-IES		arkusz: 2/6	
data: 25.09.2020		faza	
projektant: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOŚ/10, DOŚ/IE/0127/11		sprawdził: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OP/L/0598/PWOE/10,OP/L/E/0098/10	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----



50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
gniazda korytarz	gniazda pom. 0/2 korytarz	gniazda pom. 0/3 pilotnica	gniazda pom. 0/4 pilotnica	gniazda pom. 1/19- pom.mog 1/20-szt.pers	gniazda pom. 1/21- wc pers. 1/23-pom.gosp.	gniazda pom. 1/22- pom.mog	gniazda pom. 1/25- wc pers.	gniazda pom. 1/16- korytarz	gniazda pom. 1/32,1/35 korytarz	gniazda pom. 1/15- przegotownia	gniazda pom. 1/15- przegotownia	gniazda pom. 1/29- kuchnia	gniazda pom. 1/29- kuchnia	gniazda pom. 1/29- kuchnia	gniazda pom. 1/29- kuchnia	gniazda pom. 1/29- kuchnia	gniazda pom. 1/29- kuchnia
0,2	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 3x2,5	N2XH 5x2,5 -rezervo	N2XH 3x2,5

1/18-
korytarz

objekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony ząbątek"		tytuł	
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3		schemat rozdzielnic R1	
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom		projekt wykonawczy	
rys.nr	arkusz: 3/6	data: 25.09.2020	faza
2-IES		projekt wykonawczy	
mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DDŚ/16, DDŚ/E/0127/11		mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OP/L/0598/PWOE/10,OP/L/E/0098/10	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedzibc: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewoostapińska@op.pl			




68	gniazda pom. 1/34-zmywalnia	69	gniazda pom. 1/34-zmywalnia	70	rezerwa	71	rezerwa	72	rezerwa	73	rezerwa
1,0	N2XH	1,0	N2XH								
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5								

100	gniazdo 400V 16A pom. 0/3 piwnica	101	gniazdo 400V 16A pom. 1/15- przygolownia	102	gniazdo 400V 16A pom. 1/15- przygolownia	103	gniazdo 400V 16A pom. 1/29 kuchnia	104	gniazdo 400V 16A pom. 1/29 kuchnia	105	gniazdo 400V 16A pom. 1/29 kuchnia	106	gniazdo 400V 16A pom. 1/33 wydawnia	107	gniazdo 400V 16A pom. 1/34 zmywalnia	108	rezerwa
3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH	3,0	N2XH		
5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5			

OPRZEWODOWANIE Z KAŻDEGO Z Gniazd DO Rozdzielnicy

obiekt: Przedskole nr 3 w Strzegomiu "Zielony ząątek"		tytuł: schemat rozdzielnicy R1	
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3		projektant: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOŚ/10; DOŚ/E/0127/11	
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom		projekt wykonawczy	
rys.nr: 2-IES		arkusz: 4/6	
data: 25.09.2020		faza: projekt wykonawczy	
sprawdził: mgr inż. Paweł Potowski nr upr.OP/L/0598/PWOE/10;OP/L/E/0098/10		PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewostapińska@op.pl	



obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek"
adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145,obr.0003,Śródmieście nr3
inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

tytuł
schemat
rozdzielniczy R1

projektował:
mgr inż. Mariusz Zygmunt
nr upr.379/D05/10, D05/E/0127/11

rys.nr
2-IES
arkusz: 5/6
data: 25.09.2020

faza
projekt wykonawczy

sprowadził:
mgr inż. Paweł Piotrowski
nr upr.OP/L/0598/PWOE/10,OP/L/E/0098/10

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. Ewa Ostapińska
siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA
biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA
TEL. 608 053 071, ewaostapińska@op.pl

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
rys.nr 2-IES	arkusz: 6/6		data: 25.09.2020		tytuł projekt wykonawczy														
	obiekt: Przedszkole nr 3 w Strzegomiu "Zielony zakątek" adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr 1145.obr.0003,Śródmieście nr3 inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom				projektował: mgr inż. Mariusz Zygmunt nr upr.379/DOS/10; DOS/IE/0127/11 sprawdził: mgr inż. Paweł Piotrowski nr upr.OP/L/0598/PWOE/10.OP/L/IE/0098/10														
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Ewa Ostapińska siedziba: UL. ZMORSKIEGO 29, 58-100 ŚWIDNICA biuro: UL. BOCZNA 6/01, 58-100 ŚWIDNICA TEL. 608 053 071, ewaostapinska@op.pl</div>																			

Bilans mocy oświetlenie

Moc zainstalowana Pz [kW]	2,0
Współczynnik jedn. kj	0,8
Moc szczytowa Ps [kW]	1,6

Bilans mocy zasil. urządzeń

Moc zainstalowana Pz [kW]	--
Współczynnik jedn. kj	--
Moc szczytowa Ps [kW]	--

Bilans mocy gniazda 400V

Moc zainstalowana Pz [kW]	2,4,0
Współczynnik jedn. kj	0,4
Moc szczytowa Ps [kW]	9,6

Bilans mocy – razem

Moc zainstalowana Pz [kW]	42,8
Współczynnik jedn. kj	0,48
Moc szczytowa Ps [kW]	19,6

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNNE WTLĄCZENIE ZASILANIA

min. IP42, IK08, II KLASA IZOLACJI OBUDOWY
REZERWA MIEJSCA 30%
W RODZIELNICY
WEJŚCIE ZASILANIE – OD GÓRY/DOŁU
WYJŚCIE PRZEWODÓW – OD GÓRY/DOŁU
WPROWADZENIE OD ZABEZPIECZEŃ
NA LISTWY ZAISKOWE

<i>Biłoms mocy zasil. urządzeń</i>	
<i>Moc zainstalowana</i>	
P_z [kW]	--
<i>Współczynnik jedn.</i>	
k_j	--
<i>Moc szczytowa</i>	
P_s [kW]	--

Bilans mocy grzałcza	
Moc zainstalowana P_z [kW]	16,8
Współczynnik jedn. k_j	0,5
Moc szczytowa P_s [kW]	8,4

Bilans mocy – razem	
Moc zainstalowana P_z [kW]	42,8
Współczynnik jedn. k_j	0,48
Moc szczytowa P_s [kW]	19,6

<p>objekt: Przedsiębiorstwo nr 3 w Strzegomiu "Zielony zółtek"</p> <p>adres: Strzegom, ul.Parkowa 8, dz.nr. 1145,obr.0003,Śródmieście nr3</p> <p>inwestor: Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom</p>	<p>tytuł</p> <p>schemat rozdzielnic R1</p>	<p>projekt wykonawczy</p>	<p>projektował:</p> <p>mgr inż. Mariusz Zygmunt</p> <p>nr upr.3/9/DOS/10. DOS/IE/0127/11</p>
<p>rys.nr</p> <p>2-IES</p>	<p>arkusz: 6/6</p>	<p>data: 25.09.2020</p>	<p>foza</p> <p>sprawił:</p> <p>mgr inż. Paweł Plichtowski</p> <p>nr upr.0P/L/0598/PWOE/10.0P/L/IE/0098/10</p>