



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 28.10.2022 r.

I-I.271.13.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gorzyce.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 20.10.2022 r.:

Pytanie 1:

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia należy dokonać przełączeń (przepinek) instalacji kanalizacji sanitarnej nieruchomości objętych projektem do nowo budowanych pompowni przydomowych?

Ad. 1:

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania przełączeń (przepinek) instalacji kanalizacji sanitarnej nieruchomości objętych projektem do nowo budowanych pompowni przydomowych.

Pytanie 2:

Zgodnie z zapisami w projekcie odcinek sieci kanalizacji na działce nr ew. 473/1 należy wykonać metodą przewiertu - prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Ad. 2:

Zamawiający potwierdza, że odcinek sieci kanalizacji na działce nr ew. 473/1 położonej w miejscowości Gorzyce należy metodą przewiertu. Taki sposób wykonania robót należy uwzględnić w kalkulacji oferty oraz przy ewentualnym sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji przedmiaru robót.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający z uwagi na istniejące liczne drzewa kolidujące z zaprojektowaną trasą kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 668 w miejscowości Furmany posiada zgodę na wycinkę drzew i po czyjej stronie należy ta wycinka?

Ad. 3:

Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji zadania może wystąpić konieczność wycinki krzew lub drzew (niewymagających zgłoszenia), jeśli będą przeszkadzały w trakcie realizacji odcinka. W takim przypadku działania będą realizowane przez Wykonawcę i będą podlegały wycenie.

Ponadto Zamawiający informuje, że odcinek sieci kanalizacji zlokalizowany przy granicy południowej działki 668, o długości 99 mb należy wykonać metodą przewiertu. Taki sposób

wykonania robót należy uwzględnić w kalkulacji oferty oraz przy ewentualnym sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji przedmiaru robót.

Ponadto Zamawiający w nawiązaniu do zapytania z dnia 20.10.2022 r. dotyczącego wykonania na działce o nr ewid. 1000/5 położonej w miejscowości Trześń przepompowni przydomowej wyposażonej w zbiornik wykonany z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1200mm informuje, że taki sposób wykonania robót również należy uwzględnić w kalkulacji oferty oraz przy ewentualnym sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie przewiduje aktualizacji przedmiaru robót w tym zakresie.