

Kamień Pomorski, dnia 26.06.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Przebudowy ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną. PIGK.271.15.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 21.06.2023 r.

Pytanie Nr 1

Proszę o udostępnienie opisu kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza oraz Żwirki i Wigury. Opis ks tyczy się odcinka D86-D88, do którego nie ma pzt oraz profilu. Brak również profili do wpustów.

Odpowiedź.

Zamawiający przekazują PZT kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, Żeromskiego i Żwirki i Wigury wraz z poprawionym przedmiarem robót i charakterystyka obiektu. Zamawiający nie jest w posiadaniu profili wpustów. Uwaga: odcinek D132-D133 jest wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 2

Proszę o uszczegółowienie zakresu kanalizacji sanitarnej (które odcinki są do wykonania). Proszę o przesłanie szczegółów wylotu W3. Czy odcinek w ul. Lipowej D1-D4 również jest do wykonania?

Odpowiedź.

Kanalizację deszczową – przejście pod ul. Lipową należy wykonać na odcinku zaznaczonym na załączonym planie jako D6-D1 do wylotu W3 zgodnie z załączoną dokumentacją. Odcinek D1-D4 nie jest zaplanowany do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania.

- 2 Pozostałe postanowienia PIGK.271.15.2023 nie ulegają zmianie.
- 3 Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

BURMISTRZ
Stanisław Kurylec