



OZNACZENIA:	
G	Istniejący przyłacz gazowy
—	Projektowany stalowy przewód gazowy
UG	Urządzenie gastronomiczne o nominalnej mocy cieplnej 9,5 kW
KG	Kocioł gazowy o nominalnej mocy cieplnej 200 kW
—	Rura ochronna
—	Wlot do kanałów wentylacji grawitacyjnej
WM	Wentylacja mechaniczna zrównoważona
●	Kurtek gazowy
SL-32	Sygnalizator optyczno-akustyczny firmy GAZEX
DEX-12	Delektor gazu firmy GAZEX umieszczony na strapie
MD	Moduł sterujący firmy GAZEX
-----	Instalacja aktywnego systemu detekcji gazów

PROJEKTANT		BUDYNEK SZKOLNY PODSTAWOWEJ	
INZ. GRZEGORZ LUKASZ KINAP		34-431 Wiekumund, ul. Na Równy 25, tel. 014 7841	
NR EWID. ... MAP/0323PWOS/07		INSTALACJE SANITARNE - GAZ	
PROJEKTANT		RZUT PARTERU	
INZ. PAWEŁ BARTŁOMIEJ BRZEJNY		V 2022	
NR EWID. ... MAP/0323PWOS/06		NR RYSUNKU	
INWESTOR: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ		IS3	