

Gmina Oleśnica  
ul. Nadstawie 1  
28-220 Oleśnica

Oleśnica, 13.11.2024 r.

BKŚ.I.7013.15.2024

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Gminnego im. Św. Jana Pawła II w Oleśnicy wraz z magazynem energii”*

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1: Jeżeli moc przyłączeniowa i umowna jest mniejsza od zamawianej mocy instalacji fotowoltaicznej to OSD odrzuci wniosek o przyłączenie instalacji do sieci. Wykonawca wnosi o zmniejszenie mocy zamawianej instalacji do mocy umownej.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia mocy zamawianej instalacji.

**Pytanie 2: Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego obecna moc przyłączeniowa obiektu wynosi 14 kW? Zamawiający wymaga mocy całkowitej instalacji min. 19 kW w związku z czym niezbędne jest zwiększenie mocy przyłączeniowej. Po czyjej stronie jest zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu?**

**Odpowiedź:** Zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu jest po stronie Zamawiającego.

*Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica  
/-/ mgr Piotr Strzelecki*