

LEGENDA:

- zwód poziomy drut ocynkowany FeZnØ8mm montowany na podstawkach systemowych
- zwód pionowy drut ocynkowany FeZnØ8mm montowany do ściany na uchwytach
- złącze krzyżowe
- bednarka ocynkowana FeZn30x4mm
- uziom szpilkowy długość uziomu podana na rysunku
- złącze kontrolne montowane na ścianie budynku na wysokości 1,8m
- złącze kontrolne montowane w trawniku obok budynku w studziennce

gruntowo–pomiarowej

4,0 – maszt odgromowy wysokość 4,0m montaż na systemowych stopach

2,0 – maszt odgromowy wysokość 2,0m montaż na systemowych stopach

– rura osłonowa PCV grubościenna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKT 2025 MACIEJ SIEDLECKI 01–912 WARSZAWA, UL. WOLUMEN 6 LOK 22		
TEMAT:	REMONT DACHU CZĘŚCI PŁASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ UL. ŁUKASIEWICZA NARBUTTA 86, 02–524 WARSZAWA dz. nr ew. 4 obręb 1–0108		
INWESTOR:	WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 02–524 WARSZAWA, UL. NARBUTTA 85		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
RYSUNEK:	INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. KRZYSZTOF RYCHLIK		SI–120/77	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. ADAM PIEŚCIK		Wa–656/93	
DATA: 27.07.2020	SKALA: 1:100	NR RYS: E–01	NR STR:

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.