



Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Stare Miasto, dnia 16.01.2024r.

Nr sprawy: IZP.271.1.15.2023, nr ogłoszenia: 2023/BZP 00572863/01

DOTYCZY:

BUDOWA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻYCHLINIE

**Wyjaśnienia do pytań Wykonawców do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmia następująco:

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza w załączeniu zestawienie stolarki.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów technicznych membrany dachowej. Brak szczegółów w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Przykładowy opis membrany dachowej (zalecamy zastosowanie membrany o nie gorszych parametrach): Sikaplan® G-15 (grubość 1,5 mm) jest wielowarstwowa, wzmocniona siatką poliestrową, syntetyczna membrana dachowa na bazie polichlorku winylu (PVC), zawierająca stabilizatory promieniowania UV i środek opóźniający palenie, zgodność z normą EN 13956. Sikaplan® G-15 jest membraną zgrzewalną gorącym powietrzem, przeznaczoną do bezpośredniej ekspozycji, nadającą się do stosowania we wszystkich strefach klimatycznych.

Pytanie 3:

Wg dokumentacji projektowej sufity podwieszane z płyt g-k, natomiast wg przedmiaru sufitu typu Armstrong? Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie sufitu typu Armstrong?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza alternatywnie zastosowanie sufitu typu Armstrong.

Pytanie 4:

Proszę zamieszczenie przekroju przez warstwy parkingu i chodników.

Odpowiedź:

Przekroje przez warstwy chodnika:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm*
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm*
- podbudowa z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm*

Przekroje przez warstwy placu i parkingu:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm*
- podsypka piaskowa gr. 3 cm*
- podbudowa z kruszywa C90/3 gr. 20 cm*
- podsypka żwirowa gr. 20 cm*

WÓJT
Dariusz Puchała

.....
podpis osoby upoważnionej