UWAGI:

1. Rurociągi c.o.- piony i podejścia do central : rury stalowe zaciskane Kan Stell, Tmax = 130° C, Pmax = 1,6 MPa
2. Poziomy instalacyjne c.o. oraz podejścia do urządzeń prowadzone pod stropem i w kanałach technicznych;
3. Rurociągi poziome w pomieszczeniach piwnicznych prowadzić pod stropem, mocować na uchwytach systemowych.
4. Połączenie rur Stell z rurami stalowymi łączyć poprzez zastosowanie systemowych przejściówek PE-stal
5. Rurociągi c.o.- piony i poziomy izolować termicznie zgodnie z opisem technicznym
6. Rurociągi przechodzące przez przegrody budowlane zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie tuleji ochronnych z PP
7. Na rurociągu powrotnym c.o. z central zamontować zawory dwupołożeniowe EXT-SW152 w celu regulacji instalacji
8. Na podjeściu do central montować zawory odcinające Dn 20
9. W celu uniknięcia kolizji przed przystąpieniem do montażu instalacji należy dokładnie zapoznać się z przebiegiem istniejących tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych i sanitarnych

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I KUBATURY WEWNĘTRZNEJ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NR POM. | NAZWA POM. | POW. UŻYTKOWA [m²] | WYSOKOŚĆ POM. [m] | KUBATURA WEW. POM. [m³] | RODZAJ PSADZKI |
| | *1 PIĘTRO* | | | | |
| 1.01. | STREFA WEJŚCIOWA | 42,50 | 3,00 | 127,50 | GRES |
| 1.02. | KORYTARZ | 108,80 | 2,80 | 304,64 | GRES |
| 1.03. | WC DAMSKI/DLA NPC | 6,10 | 2,80 | 17,08 | GRES |
| 1.04. | SZATNIA PACJENTÓW | 6,50 | 2,80 | 18,20 | GRES |
| 1.05. | WC MĘSKIE | 8,10 | 2,80 | 22,68 | GRES |
| 1.06. | SALA TERAPEUTYCZNA | 28,60 | 3,00 | 85,80 | TARKETT |
| 1.07. | SALA TERAPEUTYCZNA | 28,60 | 3,00 | 85,80 | TARKETT |
| 1.08. | SEKRETARIAT | 14,30 | 3,00 | 42,90 | TARKETT |
| 1.09. | GABINET KIEROWNIKA | 19,00 | 2,80 | 53,20 | TARKETT |
| 1.10. | MAGAZYN CZYSTY | 12,00 | 2,80 | 33,60 | TARKETT |
| 1.11. | POM. PORZĄDKOWE | 4,60 | 2,80 | 12,88 | GRES |
| 1.12. | WC MĘSKIE | 10,70 | 2,80 | 29,96 | GRES |
| 1.13. | WC DAMSKIE | 12,60 | 3,00 | 37,80 | TARKETT |
| 1.14. | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 12,00 | 3,00 | 36,00 | TARKETT |
| 1.15. | ŁAZIENKA PERSONELU | 3,80 | 2,80 | 10,64 | GRES |
| 1.16. | SZATNIA PERSONELU | 11,60 | 3,00 | 34,80 | TARKETT |
| 1.17. | KLATKA SCHODOWA K2 | 6,40 | 3,00 | 19,20 | GRES |
| 1.18. | MAGAZYN | 20,07 | 3,00 | 60,20 | GRES |
| 1.19. | GABINET LEKARSKI | 13,80 | 3,00 | 41,40 | TARKETT |
| 1.20. | POKÓJ PSYCHOLOGA | 13,70 | 3,00 | 41,10 | TARKETT |
| 1.21. | POKÓJ PSYCHOLOGA | 14,20 | 3,00 | 42,60 | TARKETT |
| 1.22. | GABINET ZABIEGOWY | 20,10 | 3,00 | 60,30 | TARKETT |
| 1.23. | PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH | 14,70 | 3,00 | 44,10 | TARKETT |
| 1.24. | GABINET LEKARSKI | 12,70 | 3,00 | 38,10 | TARKETT |
| 1.25. | POKÓJ PSYCHOLOGA | 14,30 | 3,00 | 42,90 | TARKETT |
| 1.26. | SALA TERAPEUTYCZNA | 21,30 | 3,00 | 63,90 | TARKETT |
| 1.27. | SALA TERAPEUTYCZNA | 27,40 | 3,00 | 82,20 | TARKETT |
| 1.28. | SALA TERAPEUTYCZNA | 27,60 | 3,00 | 82,80 | TARKETT |
| | 1PIĘTRO OGÓŁEM | 536,07 | | 1572,28 | |

*LEGENDA:*

- Piony instalcyjne c.o. - wentylacja
- Zasilanie powrót instalacji c.o. - stal
- KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY
- KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY WYCIĄGOWY WC
- KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPNIA / WYRZUTNIA ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ 50MM

N

**AMS** PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWUŁA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK
UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU
80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: SANITARNA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: **RZUT I PIĘTRA**
**Instalacja c.o. zasilająca nagrzewnice wentylacyjne**

| | |
|---|---|
| **PROJ. mgr inż. Jan Walewski**<br>**upr. proj.nr POM/0294/PBS/15** | PODPIS: |
| **SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski**<br>**upr. WAM/0148/PWOS/14** | |
| SKALA 1:100 | DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023 — NR RYS. S11 |