UWAGI:

1. Przewody rozprowadzające instalację wodną- poziomy w piwnicy, parterze oraz piony: zw, c.w.u. i c.c.w.u. do skrzynek pomiarowych wykonać z rury PP-R stabilizowanej włóknem szklanym PN16. Typ połączeń - zgrzewanie mufowe.
2. Przewody rozprowadzające instalację wodną - poziomy na parterze i piętrze do przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach wykonać z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc z warstwą antydyfuzyjną Multi Universal. Typ połączeń - połączenia zaciskane.
3. Pod płonami c.c.w.u. na parterze w przestrzeni sufitu podwieszanego zamontować zawór termostatyczny do cyrkulacji c.w.u TA-Therm, zakres temperatur 35-80
4. Rurociągi poziome i pionowe montować na podporach systemowych z obejmami na rurociągach z wkładkami tłumiącymi EPDM np. NICZUK METALL.PL lub równoważne
5. Rurociągi wodne c.w.u. oraz cyrkulacji - poziomy i piony: izolować termicznie zgodnie z częścią opisową
6. Rurociągi wodne - przechodzące przez przegrody budowlane stanowiące strefy pożarowe zabezpieczyć zgodnie z częścią opisową
7. Pod płonami w piwnicy i parterze poniżej odgałęzień umieścić podpory stałe
8. Zawory montować w strefie sufitu podwieszanego
9. Nieopisane średnice rurociągów instalacyjnych przyjmować zgodnie z rozwinięciem

NR POM.	NAZWA POM.	KUBATURY WEWNĘTRZNEJ POW. UŻYTKOWA [m²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA WEW. POM. [m³]	RODZAJ PSADZKI
	1.PIĘTRO				
1.01.	STREFA WEJŚCIOWA	42,50	3,00	127,50	GRES
1.02.	KORYTARZ	108,80	2,80	304,64	GRES
1.03.	WC DAMSKI/DLA NPC	6,10	2,80	17,08	GRES
1.04.	SZATNIA PACJENTÓW	6,50	2,80	18,20	GRES
1.05.	WC MĘSKIE	8,10	2,80	22,68	GRES
1.06.	SALA TERAPEUTYCZNA	28,60	3,00	85,80	TARKETT
1.07.	SALA TERAPEUTYCZNA	28,60	3,00	85,80	TARKETT
1.08.	SEKRETARIAT	14,30	3,00	42,90	TARKETT
1.09.	GABIENT KIEROWNIKA	19,00	2,80	53,20	TARKETT
1.10.	MAGAZYN CZYSTY	12,00	2,80	33,60	TARKETT
1.11.	POM. PORZĄDKOWE	4,60	2,80	12,88	GRES
1.12.	WC MĘSKIE	10,70	2,80	29,96	GRES
1.13.	WC DAMSKIE	12,60	3,00	37,80	TARKETT
1.14.	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,00	3,00	36,00	TARKETT
1.15.	ŁAZIENKA PERSONELU	3,80	2,80	10,64	GRES
1.16.	SZATNIA PERSONELU	11,60	3,00	34,80	TARKETT
1.17.	KLATKA SCHODOWA K2	6,40	3,00	19,20	GRES
1.18.	MAGAZYN	20,07	3,00	60,20	GRES
1.19.	GABINET LEKARSKI	13,80	3,00	41,40	TARKETT
1.20.	POKÓJ PSYCHOLOGA	13,70	3,00	41,10	TARKETT
1.21.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,20	3,00	42,60	TARKETT
1.22.	GABINET ZABIEGOWY	20,10	3,00	60,30	TARKETT
1.23.	PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH	14,70	3,00	44,10	TARKETT
1.24.	GABINET LEKARSKI	12,70	3,00	38,10	TARKETT
1.25.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,30	3,00	42,90	TARKETT
1.26.	SALA TERAPEUTYCZNA	21,30	3,00	63,90	TARKETT
1.27.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,40	3,00	82,20	TARKETT
1.28.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,60	3,00	82,80	TARKETT
	1PIĘTRO OGÓŁEM	536,07		1572,28	

LEGENDA:

Oznaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej - prowadzone w posadzce
- instalacja kanalizacji sanitarnej-przesunięcie pionu pod sufitem
- PVC ø160 1,5% oznaczenia przewodów kanalizacyjnych
- KS1 piony instalacji kanalizacji sanitarnej z rewizją - wywiewka ponad dach
- KS1 piony instalacji kanalizacji sanitarnej przesunięte pod sufitem

LEGENDA:

Oznaczenia instalacji wody bytowej i hydrantowej

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja cyrkulacji ciepłej wody
- W1 pion instalacji wody użytkowej
- instalacja hydrantowa
- HP1 pion instalacji hydrantowej

N

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWUŁA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: SANITARNA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: RZUT I PIĘTRA
Instalacja wody użytkowej i hydrantowej, kanalizacja sanitarna

	PODPIS:
PROJ. mgr inż. Jan Walewski upr. proj.nr POM/0294/PBS/15	
SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski upr. WAM/0148/PWOS/14	
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. S7