

Wadowice, dnia 27.05.2019r.

ZZOZ/ZP/33/1/2019

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego
na wymianę akumulatorów do urządzeń SSP oraz DSO
w Pawilonu „E” ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na wymianę akumulatorów do urządzeń SSP oraz DSO w Pawilonu „E” ZZOZ w Wadowicach, znak: 16/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Proszę o podanie modeli ups-ów, w których mają być wymienione akumulatory wraz z ich kodami serwisowymi.?

Odpowiedź: Akumulatory ZEUS obsługują awaryjne zasilanie systemu przeciwpożarowego, są podpięte do zaklinaczy systemu przeciwpożarowego. W szczególności akumulatory ZEUS obsługują szafy sterownicze SSP oraz DSO. Nie posiadają kodów dostępu, a ich wymiana wymaga przełączenia urządzeń w tryb pracy serwisowej.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **28.05.2019r. do godziny 11.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 28.05.2019 r. godz. 12.00**

*Dyrektor
Zespołu Zakładów w Wadowicach*

Beata Szafraniec

Otrzymują:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>

1 x Wykonawcy (e-mail):

1. KARO elektro Sp.zo.o.sp.k., ul. Legionów 93, 43-300 Bielsko -Biała mail: kksiezopolski@karoel.com.pl
2. FIDELTRONIK POLAND Sp.zo.o., ul. Beniowskiego 1, 34-200 Sycha Beskidzka, stefan.szaryf@fideltronik.com
3. Master s.c., ul. Konopnickiej 82, 30-505 Kraków, biuro@alarm.biz.pl
4. RIVA Spółka Jawna, Ul. Piłsudskiego 1, 34-100 Wadowice, s.szydlowska@riva.com.pl

1 x a/a.