

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Kraków, dn. 01.07.2024 r.

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych (dostawa i montaż) dla potrzeb Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – 5 Zadań**”. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.47.2024.**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że w dniach 27-28 czerwca 2024 r. wpłynęły wnioski Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z odpowiedziami.

KANCLERZ
UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Dyrektor ds. majątku i inwestycji
/-/ mgr Marcin Gałań

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Lp.	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1.	Proszę o informację czy budynek Domu Studenckiego „Młodość”, zlokalizowanego przy ul. Urzędniczej 68, 30-074 Kraków, jest budynkiem zamieszkania zbiorowego i spełnia warunki działu 11, klasyfikacji budynku PKOB.	Budynek Domu Studenckiego „Młodość”, zlokalizowany przy ul. Urzędniczej 68, 30-074 Kraków, zgodnie z Polska Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) sklasyfikowanym jest w dziale 11. Jednakże aktualne stanowisko organów podatkowych opiera się na argumentacji, że tego typu obiekty, pomimo zaklasyfikowania ich do działu 11 PKOB, nie służą do stałego zamieszkania i w rezultacie nie stanowią obiektów budownictwa mieszkaniowego w rozumieniu przepisów VAT, objętych preferencyjną stawką VAT (8%). W związku z powyższym do dostawy oraz usług dotyczących ww. obiektów budowlanych, właściwa jest 23% stawka VAT.
2	Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania statycznej obciążalności dachów w zadaniu 2,4 oraz 5?	Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia badania statycznej obciążalności dachów.
3	Dotyczy zadania 1,2 i 3: Przedmiar robót w wymienionych zadaniach ogranicza wagę modułów 580 Wp N-type do 30 kg. W STWIOR parametr ten jest ograniczony maksymalnie do 28,5 kg. W rzeczywistości wszystkie moduły wykonane w tej technologii przy mocy jednostkowej 580 Wp ważą powyżej 30 kg. Proszę o dopuszczenie modułów o wadze 32,2 kg	Zamawiający dopuszcza moduł o wadze do 30kg zgodnie z przedmiarem robót.
4	Wskazany przez Zamawiającego opis modułów PV zawiera błąd w części I, II oraz III. Istnieje na rynku tylko jeden produkt spełniający opis Zamawiającego lecz jego gwarancja produktowa producenta wynosi 12 lat. Prosimy o skrócenie wymaganej długości gwarancji producenta do lat 12 lub zmianę gwaranta, którym byłby Wykonawca	Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w OPZ. Na rynku dostępny jest więcej niż jeden produkt spełniający określone wymagania.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.