

Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SWZ	
Data pisma:	22 lutego 2024 r.
Sprawa:	„Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju”
Znak sprawy:	BZP.271.8.2024

Szanowni Państwo

Informuję, że do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęły zapytania od Wykonawcy (treść pytań z zachowaną oryginalną pisownią poniżej):

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1:

W poz. 4.1.4.6 jest Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia np. ACHILLE 190 35W STAL NIERDZEWNA SM Kod produktu: 20199 - o jaką oprawę chodzi ? skąd zasilana ?

Odpowiedź:

Przedmiotowa oprawa przewidziana jest do zasilania podświetlenia krzyża i zasilona będzie ze słupa nr 9/I z bezpiecznika słupowego IZK.

Zamawiający modyfikuje opis pozycji 4.1.4.6. w przedmiarze robót, która otrzymuje brzmienie:

„Montaż opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia * oprawa dogruntowa IP67 ze źródłem metalohalogenowym 35-50W STAL NIERDZEWNA SM

Parametry oprawy:

Kategoria: oprawy wpuszczane w podłoże

Klasa ochronności: II

Kolor obudowy: szary - stal nierdzewna

Liczba źródeł światła: 1

Materiał klosza: szkło przezroczyste

Najazdowe: tak

Napięcie znamionowe od/do [V] do 230

Nośność [kg] 2000 +-10%

Podział światła: symetryczny

Rodzaj osprzętu: statecznik elektroniczny standardowy

stopień ochrony (IP): IP 67

Zapłonnik/starter: nie wymagany

Zawiera układ sterujący: tak

Źródło światła: lampa LED

Moc źródła światła [W]: 35-50”

Poprawiony przedmiar stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

Przedmiar - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej - jest wykonany na katalogach odnoszących się do instalacji i sieci elektrycznych. Powinien być wykonany na katalogach branży teletechnicznej np. ZN-97/TP S.A. - 039 i 040 lub 5-01,5-02,5-03. Inna jest norma na postawienie słupa z żerdzi betonowej a inna na postawienie słupa teletechnicznego. Inne są normy na osprzęt itp.

Odpowiedź:

Projektant w przedmiarze przyjął montaż instalacji teletechnicznej poprzez „analogię” do sieci elektroenergetycznych. Jako szczegóły rozwiązań do wyceny należy uwzględnić opis zawarty na stronie 3 i 4 projektu budowlanego i wykonawczego branży teletechnicznej (nazwa pliku „J-Z. ul. Połomska- opis PB-PW”).

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy dokumentacji technicznej w następujący sposób:

a) w dokumentach branży elektrycznej:

- w pliku pn. „Zest.mat. J-bie ul. Połomska” w pkt. 1 ppkt. 16 wykreśla się zapis „gwarancja 5 lat”
- w pliku .pdf oraz .docx pn. „Opis budowlany” w pkt. 5 wykreśla się zapis „gwarancja 5 lat”

b) w Specyfikacji technicznej dla branży elektrycznej plik .pdf oraz .docx w części pn. „SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 Oświetlenie zewnętrzne kablowe ziemne”:

- w pkt 2.2 wykreśla się zapis „(np. EMITER, INCOBEX),
- w pkt. 2.5 wykreśla się zapis „gwarancja 10 lat”

W konsekwencji powyższych modyfikacji informuję, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, termin wniesienia wadium oraz termin związania ofertą:

- termin składania ofert: **06.03.2024 r. do godz. 9:00,**
- termin otwarcia ofert: **06.03.2024 r. godz. 09:15,**
- termin związania ofertą: **do dnia 04.04.2024 r.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy:

1. Rozdziału 17 pkt 1 „Sposób oraz termin składania ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie później niż **do dnia 06.03.2024 r., do godz. 9:00”.**

2. Rozdziału 18 pkt. 1 „Termin otwarcia ofert”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 06.03.2024 r. o godz. 9:15”.**

3. Rozdziału 19 pkt. 1 „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest **związany ofertą do dnia 04.04.2024 r.”.**

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Podstawa prawna

- art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.),
- art. 286 ust. 1, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Barbara Chodakowska

Załącznik:

Poprawiony przedmiar robót

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie zakupowej

Kopia:

BZP a/a