



Znak sprawy: IR.271.4.2024

Bolesław, dnia 05.04.2024 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na realizację zadania pn.: „**Aranżacja wnętrza korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Bolesławiu obejmująca m.in. odnowienie, uzupełnienie i utrwalenie zabytkowych elementów i okładzin**”

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela następującej odpowiedzi:

### Pytanie 1

W poz. 179 Przedmiaru robót zapisano:

"Przebudowa systemu wykrywania pożaru - przeniesienie czujek pod sufity podwieszane lub zdublowanie czujek w zależności od wysokości przestrzeni ponad sufitem".

Proszę o wskazanie ilości czujek, które należy przenieść, a które zdublować.

### Odpowiedź Zamawiającego:

W Szkole Podstawowej w Bolesławiu na korytarzach zamontowane są czujki autonomiczne, które w ilości wskazanej w przedmiarze, należy jedynie zdemontować i ponownie zamontować poniżej wykonanych sufitów podwieszanych.

**Z-ca Wójta Gminy**

**mgr Agata Borkiewicz**