KL. "I"

PAWILON NR 2
poziom ±0,00

STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m2 - 115 miejsc

ŁĄCZNIK
poziom ±0,00

PAWILON NR 1
poziom ±0,00

STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2 - 180 miejsc

STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona
4094,9 m2 - 120 miejsc

KL. "G"

KL. "H"

KL. "E"

KL. "F"

KL. "C"

KL. "A"

KL. "B"

KL. "D"

LEGENDA:-

CSP	Centrala Sygnalizacji Pożaru CSP montowana na ściance działowej
ROP	Ręczny ostrzegacz z przyciskiem alarmu na zewnątrz, montaż natynkowy IP67 z modułem SSP-4, wejścia, 4 wyjścia
WOP	Sterownik wyjść WOP-24 z modułem SSP-4, wejścia, 4 wyjścia
	Podstawa czujki optycznej dymu montowana na stropie elektrycznej na sokle podwieszanym z głośnikiem
	Podstawa czujki optycznej dymu montowana na stropie elektrycznej na zewnątrz wejściowej w pobliżu w wejściowym oddziału
	Podstawa czujki ciepła montowana na stropie w pomieszczeniu
	Wskaźnik wyjścia ewakuacyjnego przejście montowany nad zejściem ewakuacyjnym, wyjściu IP44
	Sygnalizator głośny montowany na ścianie działowej z lampą
	Moduł monitorujący sterujący 24V/2kg z modułem instrumentalnym napięciowe montażu 230V
	Centrala sterująca wejściowa - wraz z modułem komunikacji
	Przycisk zatrzymujący
	Napęd elektryczny siłowy napięciem nominalnym 24V DC
	Centrala sterująca - podstawowa
	Centrala sterująca trzyprzyciskowa przejściowa wraz z modułem komunikacji sterowania
	Trzyprzyciskowy przycisk montowany do drzwi na przejściach drzwi przejściowych

KIERUNKOWE ELEMENTÓW SSP:

3LD11

Kierunek celu sterowania na wyjść
Numer linii sterowania
Numer centrali

UWAGI:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP - kolorowy ognioodporne z obowiązującymi przepisami i zabezpieczone na wszystkich kablowych trasach przechodzących przez ściany i kablowych, klasy zostosowanej odporność dla kablowe/kanały kable/przewody.
2. Czujki dymu należy montować na stropie tyś montażowe nie 0,5 m, w przypadku montażu kanałowe z podwieszeń urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, czujki należy montować na krawędzi strumu, zależ w pomieszczeniu wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, czujki należy montować na krawędzi kanałowych, to odległość czujek od tych elementów powinna być powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. Czujki dymu należy montować w pomieszczeniu, powietrzu montażu klimatyzacji, wentylacji montowane tak wytrzymałej, minimalna odległość czujek od krańca nieskrępych wynosi 1,5m.

WYSOKI PARTER

PAWILON 1		
POW. UŻYTKOWA	1759,8 m2	
KUBATURA	7660 m3	
ŁĄCZNIK		
POW. UŻYTKOWA	348,6 m2	
KUBATURA	1350 m2	
PAWILON 2		
POW. UŻYTKOWA	816,4 m2	
KUBATURA	3560 m3	
RAZEM WYSOKI PARTER:		
POW. UŻYTKOWA	2924,8 m2	
KUBATURA	12570 m3	

Inwestor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe w Ustroniu S.A. Dietla 1, 43-450 Ustroń-Zawodzie	Projektował: mgr inż. Jacek Szczęsny tel. kom.607 035 279 PWOD/0178/PWOD/18	Podpis:	Skala: 1:100
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjne – Uzdrowiskowe w Ustroniu S.A. 43-450 Ustroń-Zawodzie	Sprawdził: mgr inż. Jacek Szczęsny tel. kom.607 035 279 PWOD/0178/PWOD/18	Podpis:	Data: 11-2018
Temat Projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	Etap: Projekt wykonawczy	Projekt numer: 1/11/2018	Rysunek numer: 53/2.4
Tytuł:	NOWY WYSOKI PARTER – PLAN INSTALACJI SSP			
SYSTEM	AP SYSTEM S.C. ul. Wyzwolenia 6/2/26 44-194 Knurów tel. kom. 606 431 554 e-mail: biuro@apsystem.pl			