

LEGENDA:

CSP	Centrala Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) montowana na wys. 1,4m (poziom wyświetlacza)
ASD	Czujka zasysająca z pojedynczym układem rur ssących, zasilana napięciem 24V DC
ZAS	Zasilacz pożarowy 5A/24V DC w obudowie i akumulatorami 28Ah
	Punktowa czujka optyczna dymu montowana na stropie właściwym lub suficie podwieszonym z gniazdem
	Punktowa czujka optyczna dymu montowana na stropie właściwym (w przestrzeni międzysufitowej) w gniazdzie ze wskaźnikiem zadziałania
	Punktowa czujka ciepła montowana na stropie w gniazdzie
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 montowany od 1,6m nad poziomem posadzki, szczelny IP44
	Sygnalizator głosowy montowany na linii dozorowej z baterią
Zwn 24V	Moduł monitorująco-sterujący (Zwe/Zwy) w obudowie (wytrzymałość napięciowa zestyków 230V),
System Grawitacyjnego Oddymiania	
ODD	Centrala sterująca oddymianiem wraz z modułem komunikacji adresowej
PO	Przycisk oddymiania
	Napęd elektryczny zasilany napięciem nominalnym 24V DC
System zamkniec ogniowych	
CZO	Centrala sterująca trzymaczami pożarowymi wraz z modułem komunikacji adresowej
	Trzymacz pożarowy montowany do drzwi na granicach stref pożarowych

KODOWANIE ELEMENTÓW SSP:

LD1/1

- Kolejny adres elementu na pętli
- Numer linii dozorowej
- Numer centrali

UWAGA:
1. Kable/przewody dla instalacji SSP należy układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami na uchwytach kablowych mocowanych do stropu lub trasach kablowych. Należy zastosowac osprzęt dedykowany do odpowiedniego kabla/przewodu.
2. Odległość czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0.5 m. W przypadku kontyatry, kanałów i podobnych części budynków o szerokości mniejszej niż 1m, czujki dymu należy umieścić na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0.5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m.

Inwestor:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Słotka 5 34-700 Rabka-Zdrój	Projektował: mgr inż. Janusz Szczepaniec nr upr.bhp/PCO/0199/PWOE/12	Podpis:
Obiekt:	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe ul. Słotka 5 34-700 Rabka-Zdrój	Sprawdził: mgr inż. Wojciech Adach nr upr.bhp/PCO/0678/PWOE/15	Podpis:
Temat Projektu:	MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ	Faza: Projekt wykonawczy	Projekt numer: 1/11/2018
Tytuł:	SCHEMAT INSTALACJI SSP		Rysunek numer: E.SY.1.1

Skala: ----
Data: 11-2018

SYSTEM SA
ul. Kościuszki 9/309
tel./fax. 12 266-82-77
kom. 604-40-28-53 ; 604-28-06-54
e-mail: kontakt@system.pl