



- Układ sieci odbiorczej TN-S**
- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa**
- samoczynne wyłączanie zasilania**

- Opis:**
- Rozdzielnice należy wykonać jako podtynkowe (p/t), drzwi płaskie, pełne (nietransparentne) z możliwością zainstalowania zamków patentowych;
  - klasy ochronności minimum: IP20, IK04;
  - przystosowane do montażu aparatury modułowej na szynach TH35 minimum: 144 moduły;
  - w rozdzielnicy należy pozostawić minimum 20% miejsc rezerwy.

uwaga! z obwodów oświetleniowych zasilic wentylatory kanałowe w WC i innych wskazanych pomieszczeniach złączane wentylatorów poprzez wyłącznik oświetlenia,

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYMULA		
TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR. J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY		
LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU		
INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU: ROZDZIELNIE KONDYGNACYJNE - SCHEMATY		
Projektant inż. Tomasz Gajewski upr. WAM/0059/PWOE/03	PODPIS:	
Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Świąciecki upr. nr WAM/0027/PWOE/18		
SKALA 1:100	DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023	NR RYS. E12