



F. U. „BIELECKI”

ul. Mickiewicza 6

tel. 728 489 769

NIP: 857-107-19-77

Marian Bielecki

72 -300 Gryfice

e-mail: marian.bielecki@op.pl

REGON: 321545231

Projekt wykonawczy

Nazwa zadania: **Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na Przebudowę drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105**

Adres obiektu budowlanego: dz. 8/2 , obręb Stuchowo

Grupa robót: CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający: Gmina Świerzno
72-405 Świerzno

Autor : Tomasz Bielecki

Opis techniczny

Do projektu **Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na Przebudowę drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105**

1. Podstawa opracowania

- zlecenie z dnia 12.10.2021

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. Pomiary uzupełniające sytuacyjno – wysokościowe przeprowadzone w terenie

Przepisy i normatywy dotyczące projektowania dróg

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U nr 204 poz. 2086 z 2004 Z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marzec 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U nr 43 poz 430 z 1999r.

-Instrukcja postępowania w zakresie finansowania zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych , ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.08.2013r

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

Wytyczne do projektowania ulic GGDP W-wa 1998r.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych TRANSPROJEKT W-wa 1992r.

Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa 1998r.

Wymagania ogólne

Roboty przygotowawcze

Rozbiórka elementów dróg i chodników

Roboty ziemne .Wymagania ogólne

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Krawężniki betonowe

Betonowe obrzeża chodnikowe

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników
Humusowanie i obsianie trawę
Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych , kanalizacyjnych i wodociągowych
Uzgodnienia ze Zleceniodawcą

Zakres i temat opracowania

Tematem opracowania jest .

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na Przebudowę drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerżno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105

Stan istniejący

Droga stanowi dojazd oraz dojście do osiedla mieszkaniowego , kościoła , sklepu.

Nawierzchnia jezdni jest z betonowa (trylinka) , która w złym stanie technicznym (liczne spękania oraz ubytki nawierzchni jezdni) , krawężnik uszkodzony na różnej wysokości w świetle (0 cm do 15 cm)

Przed wykonaniem robót konstrukcyjnych należy dokonać rozbiórki nawierzchni betonowej (trylinki). Materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce zgodnie z decyzją Inwestora.

Jeżeli zajdzie konieczność zmiany wysokości niwelety nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej istniejących studni oraz zaworów wodociągowych.

Stan projektowany

Klasa drogi a w szczególności istniejąca szerokość pasa drogowego wymusza przyjęcie określonych parametrów jezdni po przebudowie.

- Kategoria drogi – droga gminna
- Klasa drogi - dojazdowa
- Szerokość pieszo- - jezdni 3,50 m na całym odcinku


Roboty rozbiórkowe

W ramach projektu przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych

- Rozbiórka nawierzchni z płyty betonowej (trylinka) jezdni
- Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 4,5*1,5*0,15 (istniejący zjazd w granicach pasa drogowego)

- Rozbiórka nawierzchni chodników w granicach pasa drogowego (dojścia do bloków i kościoła)
- Rozbiórka krawężników betonowych i obrzeży

Proponowane ławki i kosze na śmieci



Jezdnia ciągu pieszo - jezdniowego

Całkowita długość odcinka robót – 173,70m

Jezdnia o szerokości 3,50 m

Przyjęta do przebudowy powierzchnia to – 620 m²

Po wykonaniu robót rozbiórkowych i ziemnych należy wykonać koryto pod zaprojektowaną konstrukcję jezdni i zjazdów , miejsc postojowych i dojść do posesji.

Wysokościowo jezdnię należy dowiązać do istniejących skrzyżowań zjazdów i dojść do posesji , oraz istniejącej nawierzchni jezdni.

Na całej długości przebudowywanego odcinka zaprojektowano krawężnik wtopiony – opornik betonowy 12*25*100 (światło -1 cm) , (zgodnie z rys. nr 2).

Istniejące chodniki - dojścia do bloków mieszkalnych i kościoła należy dopasować wysokościowo do nowej jezdni (w granicach pasa drogowego).

Ze względu na szerokość drogi zaprojektowano mijankę (wymiar 17*2+ skosy)

w km 0+096,8 – 0+126,3 . Ma ona na służyć bezpiecznemu mijaniu się pojazdów.

Nawierzchnia mijanki jak jezdni.

W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano próg spowalniający wykonany z materiału jak jezdnia z odpowiednim oznakowaniem. Próg zlokalizowany w km 0+052,3 .

Na odcinku 0+000 – 0+173,70 spadek podłużny zgodnie z profilem podłużnym istniejącej jezdni. Na całym odcinku spadek podłużny dopasować do rzędnych terenu w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora (Inspektor Nadzoru). Na planie sytuacyjnym pokazano spadki nawierzchni.

Spadki podłużne i poprzeczne mają zapewnić swobodny spływ wody opadowej poza nawierzchnie (w teren zielony).

Konstrukcja jezdni , zjazdów

- ❖ Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- ❖ Podbudowa pod jezdnię i zjazdy z KSŁM gr. 20 cm.
- ❖ Alternatywnie podbudowę z KŁSM można zamienić na podbudowę betonową Rm 5 Mpa. Grubości warstwy podbudowy pozostają bez zmian.
- ❖ Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary.
- ❖ Nawierzchnia zjazdu kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor czerwony.
- ❖ Grubość konstrukcji: 42 cm

Konstrukcja chodnika

- ❖ Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- ❖ Podbudowa pod jezdnię i zjazdy z KSŁM gr. 10 cm.
- ❖ Alternatywnie podbudowę z KŁSM można zamienić na podbudowę betonową Rm 5 Mpa. Grubości warstwy podbudowy pozostają bez zmian.
- ❖ Nawierzchnia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary.
- ❖ Nawierzchnia chodnika kostka brukowa betonowa gr. 6 cm kolor szary.
- ❖ Grubość konstrukcji: 30 cm

Odwodnienie jezdni powierzchniowe zgodnie ze spadkiem podłużnym i poprzecznym.

W zakres robót wchodzi:

| <i>Zakres roboty</i> | <i>jm</i> | <i>ilość</i> |
|--|------------------|----------------------|
| <i>wykonanie jezdni wraz ze zjazdem , mijkami</i> | <i>m2</i> | <i>663,30</i> |
| <i>wykonanie chodników</i> | <i>m2</i> | <i>18</i> |
| <i>Krawężnik wystający</i> | | <i>0</i> |
| <i>Krawężnik najazdowy</i> | | <i>0</i> |
| <i>obrzeże betonowe 8*30</i> | <i>m</i> | <i>18,30</i> |
| <i>opornik betonowy 12*25</i> | <i>m</i> | <i>365</i> |

Wymagania co do parametrów prefabrykatów betonowych

- klasa betonu minimum C25/30
- nośność >3,5Mpa
- nasiąkliwość < 4%
- mrozoodporność F150

- ścieralność < 3,5mm

Po trasie chodnika przebiega uzbrojenie podziemne

- kable energetyczne
- wodociąg
- gaz

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na kable energetyczne (zjazdy) należy je zabezpieczyć rurą osłonową typu arot dwudzielny

UWAGA! W pobliżu uzbrojenia terenu (gaz , wodociąg , kable energetyczne) należy zachować szczególną ostrożność , roboty należy wykonywać ręcznie.

INFORMACJA BIOZ

Temat opracowania:

Przebudowa drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świerzno” – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105

Adres inwestycji: ***dz. 8/2 , obręb Stuchowo***

Inwestor: Gmina Świerzno

Opracował: Tomasz Bielecki

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów

Przedsięwzięcie pod nazwą : **Przebudowa drogi gminnej dz. 8/2 , obręb Stuchowo w m. Stuchowo gm. Świeržno** – droga wzdłuż bloków mieszkalnych i kościoła w kierunku drogi wojewódzkiej nr 105

Prace przygotowawcze , roboty ziemne

- wyznaczenie geodezyjne przebiegu osi i krawędzi jezdni wraz z projektowanymi rzędnymi ukształtowania wysokościowego niwelety na odcinku robót.

Prace pomiarowe w trakcie budowy oraz geodezyjną informację powykonawczą robót.

- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne (wykopy , nasypy)

Wykonanie podbudowy

- wykonanie koryta
- w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Wykonanie nawierzchni

- *nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm*
- *Roboty wykończeniowe*

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym projektowaną przebudową są następujące obiekty budowlane i urządzenia obce:

- sieć wodociągowa , gazowa

3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do najważniejszych elementów zagospodarowania , które mogą podczas przebudowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane w sąsiedztwie podziemnych sieci

energoelektrycznych stan których nie jest znany oraz prace przy realizacji wykopów z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje następujące pozycje:

- roboty drogowe wykonywane w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego
- roboty drogowe wykonywane pod ruchem
- roboty w pobliżu sieci elektroenergetycznych

W związku z tym niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie , by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadku.

Każda z kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonania , zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie powinno być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.

Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyc własnoręcznym podpisem nabycie wiedzy , która została im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazywania wskazówek osobie prowadzącej szkolenie , co do programu szkolenia , w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4. Kierownik budowy oraz kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia , czy pracownik przystępując do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w pkt.4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążących się z daną kategorią.

Dodatkowo , kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa , a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzoru jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzenia raportu z tej czynności.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną

i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposób organizacji robót:

- . wygradzenia i oznaczenie stref , gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne
- . informowanie i powiadamianie o miejscu , czasie , i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo
- . harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych , by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne
- . zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony
- . zapewnienia niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu , maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa
- . zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy , urządzenia elektryczne pod napięciem , zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione , itp.
- . zorganizowanie miejsca gdzie można udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku
- . zorganizowanie służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.