



LEGENDA :



OPRAWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,
O STRUMIENIU MIN. 8507lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, II KLASA OCHRONNOŚCI, WY
POSAŻONA W SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI
OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT,
PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA SŁUPIE.
SŁUP ALUMINIOWY WKOPYWANY - KOLOR NATURALNY C-0, W DOLNEJ CZĘŚCI (DO
WYSOKOŚCI WNĘKI SŁUPOWEJ) ZABEZPIECZONY ELASTOMEREM, O PRZĘKROJU KOŁOWYM
ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, BEZ WYSIĘGNIKA, O WYSOKOŚCI
MONTAŻU OPRAWY 6,0m, Z POKRYWĄ WNĘKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ
JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ)



UZIOM PRĘTOWY
WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:
 $R_{wyp} \leq 5\Omega$

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Obiekt	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5331P w m. Dębica - doświetlenie przejść dla pieszych			
Adres	ul. Litewska, Ostrowska, m. Dębica, gm. Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 40/1, 49/1, 50, 125 ob. ew. 301705_2.0005 Dębica			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	Schemat zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Ostrowskiej i Ogrodowej	Data	Skala	Nr. rysunku
		05.04.2023		5
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		