

OPRZEWODOWANIE STEROWANIA OŚWIETLENIA WYKONAĆ PRZEWODAMI LgY LUB DY O PRZEKROJU 1,5mm2. OPRZEWODOWANIE OBWODÓW PRĄDOWYCH OŚWIETLENIOWYCH WYKONAĆ PRZEWODAMI LgY 6mm2 ZGODNIE Z OZNACZENIAMI (P1). WSZYSTKIE PROJ. URZĄDZENIA ZABUDOWAĆ W PROJ. WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA SZAFIE STEROWNICZEJ SYGNALIZACJI ŚWIETLENEJ.

LEGENDA:

OPRAWA OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH O MOCY DO 56W,
O STRUMIENIU MIN. 8507Lm, OPTYKA DPR1, BARWA 5700K, II KLASA OCHRONNOŚCI, WY POSAŻONA W SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM STOSOWANYM W SIECI OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE Z ABONAMENTEM NA 10 LAT, PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU BEZPOŚREDNIO NA SŁUPIE.
SŁUP O WYSOKOŚCI 6m - WG PROJEKTU OPRACOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLENEJ.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA
64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
e-mail: jurek@wis.net.pl

Obiekt	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5331P w m. Dębnica - doświetlenie przejść dla pieszych			
Adres	ul. Litewska, Ostrowska, m. Dębnica, gm. Przygodzice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 40/1, 49/1, 50, 125 ob. ew. 301705_2.0005 Dębnica			
Inwestor	Powiat ostrowski, Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Treść rysunku	Schemat zasilania oświetlenia przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół w Dębnicy	Data	Skala	Nr. rysunku
		05.04.2023	1:500	6
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		